

申請台灣自來水股份有限公司輔導合格水池水塔清洗廠商應具備專用機具儀器

附件二

名稱	數量	說明
清管機	1 部以上	清洗機具。
高壓洗淨機	1 部以上	供清除污垢及消毒使用。
抽水幫浦	1 部以上	抽除水池水塔內自來水，以便於清洗作業。
換氣風扇	1 部以上	抽換作業環境之不良氣體如一氧化碳、氯氣及沼氣等。
照明器具	2 套以上	亮度應適合工作需要。
人員防護器材	2 套以上	工作衣、工作帽、工作鞋、防毒口罩、護眼、手套等。
清洗用具	1 套以上	刷子、水桶、橡皮管等。
現場水質檢驗設備	各 1 套以上	測定 pH 值、餘氯、濁度、氯氣測定器等。
空氣中殘留氯氣測定儀	1 套以上	測定儀器。
一氧化碳測定計	1 套以上	測定儀器。
工程車	1 部以上	載運清洗機具之車輛且車身須標示廠商名稱。
防毒面具	2 套以上	一、避免作業人員吸入一氧化碳、氯氣及沼氣等不良氣體。 二、防毒面具之濾毒罐屬消耗品，使用一段時間後應定期更換。
活動水箱	2 只以上	其容量足以供洗淨及調配消毒溶液使用。
各型工具	1 組以上	包含工具箱、水管鉗、鯉魚鉗、活動鉸手、三用電表、一字起子、十字起子、

申請台灣自來水股份有限公司輔導合格水池水塔清洗廠商應具備專用機具儀器

名稱	數量	說明												
		驗電筆各 1 支												
漏電斷路器	1 組以上	所有清洗過程電源之使用，必須裝設臨時漏電斷路器。												
捲尺	1 只以上	5 公尺可丈量水池水塔內部尺寸。												
供施工拍照用白板	1 只以上	<p>便於拍照時說明作業現場，鋁框板長 30~45cm*寬 45~60cm，其內容以深色字體應標示有框線、廠商名稱、清洗日期、清洗地點棟別、水池或水塔、清洗前後等欄位樣式如下。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">廠商</td> <td style="text-align: center;">X X 公司</td> </tr> <tr> <td>日期</td> <td style="text-align: center;">年 月 日</td> </tr> <tr> <td>用戶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地點 棟別</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td><input type="checkbox"/>水池 <input type="checkbox"/>水塔</td> </tr> <tr> <td>清洗</td> <td><input type="checkbox"/>前 <input type="checkbox"/>後</td> </tr> </table>	廠商	X X 公司	日期	年 月 日	用戶		地點 棟別		種類	<input type="checkbox"/> 水池 <input type="checkbox"/> 水塔	清洗	<input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後
廠商	X X 公司													
日期	年 月 日													
用戶														
地點 棟別														
種類	<input type="checkbox"/> 水池 <input type="checkbox"/> 水塔													
清洗	<input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後													
工程安全帽	3 頂以上	作業人員使用。												
工程安全帶	2 條以上	作業人員使用。												
工作服	3 套以上	標示「廠商名稱」以便於識別及提昇廠商形象。												
智慧型手機	1 部以上	照相及傳送資料使用。												

申請台灣自來水股份有限公司輔導合格水池水塔清洗廠商應具備專用機具儀器

名稱	數量	說明
氣壓式噴霧桶以上及次氯酸鈉溶液	容納 5 公升 1 只以上、標示濃度 6% 或 12% 1 瓶	清洗作業噴霧消毒使用。
乾淨之塑膠瓶或玻璃瓶	10 只以上	採取水樣使用。
四用氣體偵測器	1 只以上	偵測氣體用。