

目錄

新竹第二淨水場用電總覽

註:點選可看歷史趨勢圖



新竹二場用電總覽

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
本日累積電費:XXX元
本月累積電費:XXX元
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

二場送一場

管理大樓用電

淨水處理系統

支援竹科系統

支援竹北系統

廢水處理系統

二場送一場

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
單位用電量:xx(KWH/m3)(可調整區間)
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

管理大樓用電

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

淨水處理系統

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

支援竹北系統

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

支援竹科系統

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

廢水處理系統

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
節電率:XX% (可調整時段:如日、月、年)

二場送一場

分水井

寬口井

1號機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

4號機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

寬口井抽水機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

2號機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

5號機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

3號機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

6號機

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)

二場送一場1號機

註:點選可看歷史趨勢圖



尖峰耗電量:XXX(KW)
離峰耗電量:XXX(KW)
半尖峰用電量:XXX(KW)

本日累積用電量:XXX度
本月累積用電量:XXXX度
節電率:XX% (可調整時段:
如日、月、年)



累積耗電:XX
單位用電量:xx(KWH/m3) (可調整時段)
電流:XX A
電壓:XX V
效率:XX %



瞬間出水量:XXXXXCMD
本日累積出水量:XXXXXCMD
出水壓力:XX (KG/CM2)