

原水、清水及配水水質檢測報告

採樣地點			飲用水 水質標準	八堵 抽水站	新山場	新山場	安樂路二段 114號	明德一路100 號	基隆市中山 一路45號	基隆市市仁 一路171號	基隆市市信 二路307號	汐止忠孝東 路313號	汐止大同路 一段247號	方法 偵測 極限
採樣日期		114.12.11		原水	原水	清水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
檢驗項目		單位												
1.	氯乙烯	mg/L	0.0003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
2.	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00016
3.	1,1,1-三氯乙烷	mg/L	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00011
4.	四氯化碳	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
5.	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00019
6.	苯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
7.	三氯乙烯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
8.	對-二氯苯	mg/L	0.075	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
9.	二氯甲烷	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
10.	鄰-二氯苯	mg/L	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
11.	二甲苯	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
12.	甲苯	mg/L	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00
13.	順-1,2-二氯乙烯	mg/L	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
14.	反-1,2-二氯乙烯	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
15.	四氯乙烯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
16.	總三鹵甲烷	mg/L	0.080	ND	ND	0.0145	0.0142	0.0148	0.0145	0.0151	0.0151	0.00597	0.00693	-
17.	鉻（總鉻）	mg/L	0.05	0.00043	0.00046	0.00020	0.00018	0.00028	0.00029	0.00018	0.00022	0.00022	0.00016	-
18.	鎘	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
19.	鉛	mg/L	0.01	0.00040	0.00030	0.00021	0.00024	0.00033	0.00028	0.00027	0.00069	0.00028	ND	0.00004
20.	砷	mg/L	0.01	0.00043	0.00041	0.00013	0.00013	0.00015	0.00014	0.00014	0.00011	0.00012	0.00014	-
21.	硒	mg/L	0.01	0.00074	0.00072	0.00076	0.00070	0.00083	0.00078	0.00063	0.00063	0.00052	0.00063	-
22.	汞	mg/L	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005
23.	銀	mg/L	0.050	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004
24.	銅	mg/L	1.0	ND	ND	ND	0.00196	0.00285	0.00263	0.00284	0.00109	ND	0.00086	0.00065
25.	鋅	mg/L	5.0	0.00397	0.00167	0.00132	0.00905	0.0118	0.00842	0.00838	0.00975	0.0124	0.00302	-
26.	鎳	mg/L	0.02	0.00064	0.00048	0.00038	0.00056	0.00049	0.00042	0.00037	0.00070	0.00038	0.00019	-
27.	鋇	mg/L	2.0	0.0191	0.0176	0.0162	0.0159	0.0164	0.0164	0.0218	0.0271	0.00695	0.00528	-
28.	銻	mg/L	0.01	0.00006	0.00006	0.00007	0.00017	0.00008	0.00008	0.00007	0.00006	0.00009	0.00008	-
29.	銻	mg/L	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
30.	鉬	mg/L	0.07	0.00014	0.00012	0.00012	0.00012	0.00012	0.00013	0.00011	0.00007	0.00020	0.00022	-

備註：

1. 基隆河復抽後水質抽測。
2. 檢測項目飲用水質揮發性有機物及重金屬。
3. ND表示未檢出（小於方法偵測極限）。