

原水、清水及配水水質檢測報告

採樣地點			飲用水 水質標準	八堵抽水站	新山場	新山場	基隆市市信 二路307號	基隆市市仁 一路171號	基隆市中山 一路45號	安樂路二段 114號	明德一路 100號	汐止大同路 一段247號	汐止忠孝東 路313號	方法 偵測 極限
採樣日期		114.12.18		原水	原水	清水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
檢驗項目		單位												
1.	氯乙烯	mg/L	0.0003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
2.	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00016
3.	1,1,1-三氯乙烷	mg/L	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00011
4.	四氯化碳	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
5.	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00019
6.	苯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
7.	三氯乙烯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
8.	對-二氯苯	mg/L	0.075	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
9.	二氯甲烷	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
10.	鄰-二氯苯	mg/L	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
11.	二甲苯	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
12.	甲苯	mg/L	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00
13.	順-1,2-二氯乙烯	mg/L	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
14.	反-1,2-二氯乙烯	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
15.	四氯乙烯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00012
16.	總三鹵甲烷	mg/L	0.080	ND	ND	0.0134	0.0116	0.0133	0.0158	0.0139	0.0143	0.00604	0.01878	-
17.	鉻（總鉻）	mg/L	0.05	0.00030	0.00041	0.00019	0.00017	0.00020	0.00027	0.00019	0.00018	0.00015	0.00023	-
18.	鎘	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
19.	鉛	mg/L	0.01	0.00055	0.00046	0.00014	0.00042	0.00034	0.00026	0.00029	0.00040	0.00021	0.00028	-
20.	砷	mg/L	0.01	0.00045	0.00037	0.00016	0.00011	0.00013	0.00017	0.00015	0.00015	0.00014	0.00017	-
21.	硒	mg/L	0.01	0.00044	0.00048	0.00067	0.00041	0.00049	0.00067	0.00062	0.00060	0.00058	0.00060	-
22.	汞	mg/L	0.001	0.00005	ND	0.00006	ND	0.00005	0.00005	ND	ND	ND	ND	0.00005
23.	銀	mg/L	0.050	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004
24.	銅	mg/L	1.0	-	-	ND	0.00242	0.01230	0.00104	0.00235	0.00412	0.00205	0.00104	0.00065
25.	鋅	mg/L	5.0	-	-	0.00067	0.00863	0.0094	0.00300	0.00764	0.01391	0.0069	0.00599	-
26.	鎳	mg/L	0.02	-	-	0.00029	0.00034	0.00041	0.00036	0.00049	0.00042	0.00020	0.00039	-
27.	鋇	mg/L	2.0	-	-	0.0206	0.0276	0.0243	0.0206	0.0200	0.0199	0.00576	0.01886	-
28.	銻	mg/L	0.01	-	-	0.00007	0.00010	0.00014	0.00008	0.00008	0.00008	0.00010	0.00008	-
29.	銻	mg/L	0.07	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
30.	鉬	mg/L	0.07	-	-	0.00014	0.00007	0.00011	0.00013	0.00013	0.00013	0.00017	0.00012	-

備註：

1. 基隆河復抽後水質抽測。
2. 檢測項目飲用水質揮發性有機物及重金屬。
3. ND表示未檢出（小於方法偵測極限）。