

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 1 月 2 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-14		驗收標項批次	第 1 標項第 21 批次	
工程名稱	庫存用				
廠商名稱	串昌科技開發股份有限公司				
標的名稱 數量摘要	聚氯化鋁(PAC) 10~11% 51,370 公斤				
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購	☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 27,027,000 元		本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 631,080 元	
交貨期限	115 年 1 月 2 日		完成 交貨日期	114 年 12 月 31 日	
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期				
【備 註】					
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：				
記 錄	(簽章)		主(會) 計人員	採書面監辦	
廠商代表	(簽章)		本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	有關單位 (政風室)	採書面監辦
會驗人員 (無者免)	(簽章)		上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)		
協驗人員 (無者免)	(簽章)		主驗人員		採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 一 區水質課
實驗室地址: 基隆市七堵區工建西路30號
交貨契約字號: N-114-i4
採樣單位: 新山廠、貢雙所、瑞芳所
採樣地點: 暖暖場、貢寮場、員山場
交貨批號: 第21批
聯絡人: 張淑娟

樣品特性: 聚氯化鋁
採樣日期時間: 2026/01/02 08:20
收樣日期時間: 2026/01/02 08:30
樣品編號: 1150101P
檢測方法: 自來水公司聚氯化鋁採購規格
報告日期: 2026/01/08
報告編號: 11501080101P

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH		2026/01/07	4.5	3.5~5.0
外觀		2026/01/02	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色~稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體
比重		2026/01/02	1.21	1.19以上
氧化鋁	%	2026/01/08	10.4	10.0~11.0 %
氯態氮	ppm	2026/01/02	1.7	100 ppm以下
硫酸根離子	%	2026/01/08	1.6	3.5%以下
水不溶物	%	2026/01/07	0.046	1.0 %以下
沉澱物	mL	2026/01/02	0.2	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/01/08	59.2	45~75 %

本次檢驗 9 項
合格 9 項
不合格 0 項

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。

聲明書:

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人: 張子中

實驗室主管

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 3 月 12 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-14	驗收標項批次	第 1 標項第 29 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	串昌科技開發股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	聚氯化鋁(PAC) 10~11% 35,490 公斤		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
契約總金額(含稅)	新台幣 27,027,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 435,995 元
交貨期限	115 年 3 月 13 日	完成交貨日期	115 年 3 月 9 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒符合 ☐不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒符合 ☐不符 【驗收結果】： ☒准予驗收。 ☐與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課

樣品特性： 聚氯化鋁

實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號

採樣日期時間： 2026/03/10 10:20

交貨契約字號： N-114-14

收樣日期時間： 2026/03/10 10:30

採樣單位： 新山給水廠新山淨水場

樣品編號： 1150302P

採樣地點： 新山場

檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格

交貨批號： 第29批

報告日期： 2026/03/18


聯絡人： 江浩睿

報告編號： 11503180303P

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH		2026/03/12	4.3	3.5-5.0
外觀		2026/03/12	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色~稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體
比重		2026/03/12	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/03/16	10.6	10.0~11.0 %
氯態氯	ppm	2026/03/11	0.9	100 ppm以下
硫酸根離子	%	2026/03/16	1.9	3.5%以下
水不溶物	%	2026/03/12	0.049	1.0 %以下
沉澱物	mL	2026/03/12	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/03/16	47.3	45~75 %

備註： 本報告共 頁，分離使用無效。

聲明書：



1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 4 月 7 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-14	驗收標項批次	第 1 標項第 32 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	串昌科技開發股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	聚氯化鋁(PAC) 10~11% 23,240 公斤		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
		☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 27,027,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 285,503 元
交貨期限	115 年 4 月 3 日	完成交貨日期	115 年 3 月 30 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課

樣品特性： 聚氯化鋁

實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號

採樣日期時間： 2026/03/31 15:00

交貨契約字號： N-114-14

收樣日期時間： 2026/03/31 15:10

採樣單位： 新山給水廠新山淨水場

樣品編號： 1150305P

採樣地點： 新山場

檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格

交貨批號： 第32批

報告日期： 2026/04/17

聯絡人： 江浩睿

報告編號： 11504170305P

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH		2026/04/10	4.2	3.5~5.0
外觀		2026/04/09	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色~稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體
比重		2026/04/09	1.21	1.19以上
氯化鋁	%	2026/04/10	10.7	10.0~11.0 %
氬態氮	ppm	2026/04/07	2.5	100 ppm以下
硫酸根離子	%	2026/04/10	1.7	3.5%以下
水不溶物	%	2026/04/10	0.046	1.0 %以下
沉澱物	mL	2026/04/09	0.5	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/04/10	49.5	45~75 %

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 9 項
合格 9 項
不合格 0 項

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 6 月 12 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-14	驗收標項批次	第 1 標項第 40 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	串昌科技開發股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	聚氯化鋁(PAC) 10~11% 30,770 公斤		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
		☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 27,027,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 378,009 元
交貨期限	115 年 6 月 12 日	完成交貨日期	115 年 6 月 11 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水一區水質課

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

交貨契約字號：N-114-14

採樣單位：新山給水廠

採樣地點：新山場

交貨批號：第40批

聯絡人：江浩睿

樣品特性：聚氯化鋁

採樣日期時間：2026/06/12 08:30

收樣日期時間：2026/06/12 09:00

樣品編號：1150602P

檢測方法：自來水公司聚氯化鋁採購規格

報告日期：2026/06/24

報告編號：11506240602P

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH		2026/06/12	4.1	3.5~5.0
外觀		2026/06/15	淺黃褐色無混濁透明液體	無色~稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體
比重		2026/06/15	1.21	1.19以上
氧化鋁	%	2026/06/15	10.3	10.0~11.0 %
氨態氮	ppm	2026/06/16	3.0	100 ppm以下
硫酸根離子	%	2026/06/15	0.97	3.5%以下
水不溶物	%	2026/06/12	0.035	1.0 %以下
沉澱物	mL	2026/06/15	0.2	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/06/15	47.1	45~75 %

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 9 項
合格 9 項
不合格 0 項

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

負責人：陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 7 月 2 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-14	驗收標項批次	第 1 標項第 43 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	串昌科技開發股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	聚氯化鋁(PAC) 10~11% 49,370 公斤		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 27,027,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 606,510 元
交貨期限	115 年 7 月 3 日	完成交貨日期	115 年 6 月 30 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱


台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水 一 區水質課	樣品特性：	聚氯化鋁
實驗室地址：	基隆市七堵區工建西路30號	採樣日期時間：	2026/07/01 09:30
交貨契約字號：	N-114-14	收樣日期時間：	2026/07/01 10:00
採樣單位：	新山給水廠	樣品編號：	1150605P
採樣地點：	新山場、暖暖場、六堵場	檢測方法：	自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號：	第43批	報告日期：	2026/07/13
聯絡人：	江浩睿	報告編號：	11507130605P

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH		2026/07/08	4.1	3.5-5.0
外觀		2026/07/01	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色-稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體
比重		2026/07/01	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/07/09	10.5	10.0~11.0 %
氣態氮	ppm	2026/07/02	5.3	100 ppm以下
硫酸根離子	%	2026/07/09	1.6	3.5%以下
水不溶物	%	2026/07/08	0.060	1.0 %以下
沉澱物	mL	2026/07/01	0.3	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/07/09	56.8	45~75 %

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。



聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 一 區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 8 月 3 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-14	驗收標項批次	第 1 標項第 46 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	串昌科技開發股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	聚氯化鋁(PAC) 10~11% 38,400 公斤		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
		☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 27,027,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 471,744 元
交貨期限	115 年 7 月 31 日	完 成 交 貨 日 期	115 年 7 月 29 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

1150803
1400

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課


飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台北 一 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號 採樣日期時間： 2026/08/03 09:30
交貨契約字號： N-114-14 收樣日期時間： 2026/08/03 10:00
採樣單位： 新山給水廠 樣品編號： 1150703P
採樣地點： 新山場、貢寮場 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第46批 報告日期： 2026/08/13
聯絡人： 江浩睿 報告編號： 11508130703P

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH		2026/08/05	4.2	3.5-5.0
外觀		2026/08/04	稍帶黃之淡褐色透明液體	無色~稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體
比重		2026/08/04	1.23	1.19以上
氧化鋁	%	2026/08/11	10.8	10.0-11.0 %
氣態氮	ppm	2026/08/05	4.4	100 ppm以下
硫酸根離子	%	2026/08/11	1.7	3.5%以下
水不溶物	%	2026/08/05	0.041	1.0 %以下
沉澱物	mL	2026/08/04	0.2	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/08/11	50.2	45-75 %

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：



1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)