

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號 採樣日期時間： 2025/04/16 16:20
交貨契約字號： 收樣日期時間： 2025/04/16 16:30
採樣單位： 新山廠、萬金所、瑞芳所 樣品編號： 1140402CL
採樣地點： 六堵場、中幅場、員山場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第32批 報告日期： 2025/04/23
聯絡人： 報告編號： 11404230402CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2025/04/18	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/04/18	1.2	2.0%以下
有效氯	%	2025/04/18	10.8	10.0%以上
水不溶物	%	2025/04/17	0.0023	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 張子中

實驗室主管

水質課 李清昌 課長

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 一 區水質課

樣品特性：次氯酸鈉

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

採樣日期時間：2025/05/22 08:30

交貨契約字號：N-113-12

收樣日期時間：2025/05/22 08:40

採樣單位：貢雙所、瑞芳所、文山所

樣品編號：1140503CL

採樣地點：貢寮場、員山場、坪林場

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

交貨批號：第35批

報告日期：2025/05/27

聯絡人：

報告編號：11405270503CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2025/05/26	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/05/26	1.2	2.0%以下
有效氯	%	2025/05/26	10.8	10.0%以上
水不溶物	%	2025/05/27	0.0020	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人：張子中

實驗室主管

水質課 課長 李清昌

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號 採樣日期時間： 2025/06/19 08:00
交貨契約字號： N-113-12 收樣日期時間： 2025/06/19 08:10
採樣單位： 萬金所、貢雙所、瑞芳所、文山所 樣品編號： 1140603CL
採樣地點： 林莊場、貢寮場、員山場、石碇場、坪林場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第39批 報告日期： 2025/07/02
聯絡人： 報告編號： 11407020603CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2025/07/01	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/07/01	1.1	2.0%以下
有效氯	%	2025/07/01	10.6	10.0%以上
水不溶物	%	2025/06/24	0.0027	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 張子中

實驗室主管

王美花