

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 3 月 9 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-5	驗收標項批次	第 1 標項第 1 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	永吉化工股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	次氯酸鈉(低溴酸鹽) 次氯酸鈉 10%以上，溴酸鹽 40ppm 以下 21,350 kg		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☐ 公告金額以上未達查核金額之採購 ☐ 查核金額以上未達巨額之採購 ☒ 巨額採購
契約總金額(含稅)	新台幣 13,545,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 144,593 元
交貨期限	115 年 2 月 13 日	完成交貨日期	115 年 2 月 10 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦。
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收。

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

115.3.9

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路36號 採樣日期時間： 2026/02/12 08:30
交貨契約字號： 115總處物約字第005號 收樣日期時間： 2026/02/12 08:40
採樣單位： 貢雙所、瑞芳所、文山所 樣品編號： 1150202CL
採樣地點： 貢寮場、員山場、烏來場、坪林場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第1批 報告日期： 2026/02/26
聯絡人： 王美莉 報告編號： 11502260202CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/02/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/02/13	1.2	2.0%以下
有效氯	%	2026/02/13	12.9	10.0%以上
水不溶物	%	2026/02/25	0.0026	0.01%以下
以下空白				

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 4 月 27 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-5		驗收標項批次	第 1 標項第 9 批次	
工程名稱	庫存用				
廠商名稱	永吉化工股份有限公司				
標的名稱 數量摘要	次氯酸鈉(低溴酸鹽) 次氯酸鈉 10%以上，溴酸鹽 40ppm 以下 11,040 kg				
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☐ 公告金額以上未達查核金額之採購	☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☒ 巨額採購
契約總金額(含稅)	新台幣 13,545,000 元		本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 74,768 元	
交貨期限	115 年 4 月 24 日		完成交貨日期	115 年 4 月 20 日	
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期				
【備 註】					
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：				
記 錄	(簽章)		本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員	採書面監辦。
廠商代表	(簽章)			有關單位 (政風室)	採書面監辦。
會驗人員 (無者免)	(簽章)		上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)		本案逾 1 億元，符合辦理分批或部分驗收者，遵經濟部國營事業管理司 112.10.31. 經國綜字第 11221407610 號函，授權本公司自行辦理。
協驗人員 (無者免)	(簽章)		主驗人員		採書面驗收。 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水一區水質課

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

交貨契約字號：115總處物約字第5號

採樣單位：萬金營運所中幅淨水場

採樣地點：中幅場、二坪場、林莊場、老梅場

交貨批號：第9批

聯絡人：江浩睿

樣品特性：次氯酸鈉

採樣日期時間：2026/04/21 15:00

收樣日期時間：2026/04/21 15:10

樣品編號：1150404CL

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

報告日期：2026/05/05

報告編號：11505050404CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/04/27	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/04/27	1.2	2.0%以下
有效氯	%	2026/04/27	11.8	10.0%以上
水不溶物	%	2026/04/22	0.0026	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

負責人：陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 5 月 7 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-5	驗收標項批次	第 1 標項第 10 批次	
工程名稱	庫存用			
廠商名稱	永吉化工股份有限公司			
標的名稱 數量摘要	次氯酸鈉(低溴酸鹽) 次氯酸鈉 10%以上，溴酸鹽 40ppm 以下 32,410 kg			
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☐ 公告金額以上未達查核金額之採購 ☐ 查核金額以上未達巨額之採購 ☒ 巨額採購	
契約總金額(含稅)	新台幣 13,545,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 219,497 元	
交貨期限	115 年 5 月 1 日	完成交貨日期	115 年 4 月 29 日	
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期			
【備 註】				
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒符合 ☐不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒符合 ☐不符 【驗收結果】： ☒准予驗收。 ☐與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：			
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員 有關單位 (政風室)	採書面監辦。
廠商代表	(簽章)			採書面監辦。
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)		本案逾 1 億元，符合辦理分批或部分驗收者，遵經濟部國營事業管理司 112.10.31. 經國綜字第 11221407610 號函，授權本公司自行辦理。
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員		採書面驗收。 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水一區水質課

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

交貨契約字號：115總處物約字第5號

採樣單位：貢寮雙溪所貢寮淨水場

採樣地點：六堵場、貢寮場、員山場、石碇場、坪林場、樹興場

交貨批號：第10批

聯絡人：江浩睿

樣品特性：次氯酸鈉

採樣日期時間：2026/04/30 10:00

收樣日期時間：2026/04/30 10:10

樣品編號：1150405CL

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

報告日期：2026/05/13

報告編號：11505130405CL

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀		2026/05/11	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/05/11	1.0	2.0%以下
有效氯	%	2026/05/11	11.7	10.0%以上
水不溶物	%	2026/05/13	0.0026	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。



聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司 第 一 區 管 理 處

負 責 人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 6 月 5 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-5		驗收標項批次	第 1 標項第 15 批次	
工程名稱	庫存用				
廠商名稱	永吉化工股份有限公司				
標的名稱 數量摘要	次氯酸鈉(低溴酸鹽) 次氯酸鈉 10%以上，溴酸鹽 40ppm 以下 35,530 kg				
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☐ 公告金額以上未達查核金額之採購	☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☒ 巨額採購
契約總金額(含稅)	新台幣 13,545,000 元		本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 240,627 元	
交貨期限	115 年 6 月 5 日		完成交貨日期	115 年 6 月 2 日	
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期				
【備 註】					
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：				
記 錄	(簽章)		本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員	採書面監辦。
廠商代表	(簽章)			有關單位 (政風室)	採書面監辦。
會驗人員 (無者免)	(簽章)		上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)		本案逾 1 億元，符合辦理分批或部分驗收者，遵經濟部國營事業管理司 112.10.31. 經國綜字第 11221407610 號函，授權本公司自行辦理。
協驗人員 (無者免)	(簽章)		主驗人員		採書面驗收。 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水一區水質課

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

交貨契約字號：115總處物約字第5號

採樣單位：新山給水廠安樂淨水場

採樣地點：安樂場、六堵場、貢寮場、員山場

交貨批號：第15批

聯絡人：江浩睿

樣品特性：次氯酸鈉

採樣日期時間：2026/06/08 09:30

收樣日期時間：2026/06/08 10:00

樣品編號：1150601CL

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

報告日期：2026/06/16

報告編號：11506160601CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/06/15	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/06/15	1.0	2.0%以下
有效氯	%	2026/06/15	11.2	10.0%以上
水不溶物	%	2026/06/12	0.0022	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共1頁，分離使用無效。

聲明書：

本次檢驗4項合格4項不合格。

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

負責人：陳素卿

實驗室主管

(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 7 月 6 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-5 /	驗收標項批次	第 1 標項第 18 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	永吉化工股份有限公司		
標的名稱 數量摘要	次氯酸鈉(低溴酸鹽) 次氯酸鈉 10%以上，溴酸鹽 40ppm 以下 31,000 kg		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☐ 公告金額以上未達查核金額之採購 ☐ 查核金額以上未達巨額之採購 ☒ 巨額採購
契約總金額(含稅)	新台幣 13,545,000 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 209,948 元
交貨期限	115 年 7 月 3 日	完成交貨日期	115 年 6 月 30 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦。
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收。 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水 一 區水質課	樣品特性：	次氯酸鈉
實驗室地址：	基隆市七堵區工建西路30號	採樣日期時間：	2026/07/03 09:30
交貨契約字號：	115總處物約字第5號	收樣日期時間：	2026/07/03 10:00
採樣單位：	貢寮雙溪所貢寮淨水場	樣品編號：	1150604CL
採樣地點：	六堵場、萬里場、貢寮場、員山場、平溪場、坪林場、小格頭場、樹興場、興華場	檢測方法：	自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號：	第18批	報告日期：	2026/07/13
聯絡人：	江浩睿	報告編號：	11507130604CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/07/08	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/08	1.4	2.0%以下
有效氯	%	2026/07/08	11.2	10.0%以上
水不溶物	%	2026/07/08	0.0023	0.01%以下
以下空白				

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

負責人：陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 8 月 3 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-5		驗收標項批次	第 1 標項第 22 批次	
工程名稱	庫存用				
廠商名稱	永吉化工股份有限公司				
標的名稱 數量摘要	次氯酸鈉(低溴酸鹽) 次氯酸鈉 10%以上，溴酸鹽 40ppm 以下 22,380 kg				
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☐ 公告金額以上未達查核金額之採購	☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☒ 巨額採購
契約總金額(含稅)	新台幣 13,545,000 元		本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 151,569 元	
交貨期限	115 年 7 月 31 日		完成交貨日期	115 年 7 月 29 日	
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期				
【備 註】					
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依自主檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：				
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員	採書面監辦。	
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風室)	採書面監辦。	
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	本案逾1億元，符合辦理分批或部分驗收者，遵經濟部國營事業管理司112.10.31.經國綜字第11221407610號函，授權本公司自行辦理。		
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收。 (簽章)		

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號 採樣日期時間： 2026/08/03 10:00
交貨契約字號： 115總處物約字第5號 收樣日期時間： 2026/08/03 10:30
採樣單位： 貢寮雙溪所貢寮淨水場 樣品編號： 1150704CL
採樣地點： 六堵場、林莊場、貢寮場、員山場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第22批 報告日期： 2026/08/13
聯絡人： 江浩睿 報告編號： 11508130704CL

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/08/11	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/08/11	1.0	2.0%以下
有效氯	%	2026/08/11	10.6	10.0%以上
水不溶物	%	2026/08/05	0.0018	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 4 項
合格 4 項
不合格 0 項

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)