

台水公司第一區管理處 建築類設施維護管理執行情形表

111.12.23									
類別	執行機關	建築物公共安全檢查		昇降設備		消防設備		高低壓設備	
		維護日期	維護結果	維護日期	維護結果	維護日期	維護結果	維護日期	維護結果
辦公室	第一區管理處	111.12.15	合格	111.12.7	合格	111.5	合格	111.12.1	合格
	水質課	無		無		111.5	合格	無	
營業辦公廳	基隆服務所	申辦中		無		111.4.18	合格	無	
	淡水營運所	申辦中		111.12.19	合格	111.4.16	合格	111.12.2	合格
	瑞芳營運所	申辦中		111.12.9	合格	111.4.17	合格	無	
	汐止營運所	申辦中		111.12.7	合格	111.5.6	合格	無	
	萬金營運所	申辦中		無		111.4.13	合格	無	
	文山營運所	申辦中		無		111.5.14	合格	111.11.28 111.11.29	
	貢雙營運所	申辦中		無		111.5.25	合格	111.12.12	合格
管理樓	新山給水廠	111.2.15	合格	無		111.5	合格	111.11.15	合格
	八堵抽水站	無		無		111.5	合格	111.11.17	合格
	暖暖淨水場	無		無		111.5	合格	111.11.15	合格
	安樂淨水場	無		無		111.5	合格	111.11.15	合格
	六堵淨水場	111.2.18	合格	無		111.5	合格	111.11.16	合格
	中幅淨水場	無		無		111.5	合格	111.10.11	合格

備註：

1. 建築物公共安全檢查：依「建築法」及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」每 2~4年 檢查1次（依建物類別、規模而定）。
2. 昇降設備：依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」每年安全檢查 1~2 次（依建築物年限而定）。
3. 消防設備：依「消防法」、「消防安全設備檢修及申報辦法」每年檢修 1 次。
4. 高低壓電器設備：依「用電場所及專任電器技術人員管理規則」每半年檢驗 1 次