

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單 (108.08.28 修改)

時間：115 年 3 月 10 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-114-3		驗收標項批次	第 1 標項第 19 批次	
工 程 名 稱	庫 存 用				
廠 商 名 稱	集盛化學有限公司				
標的名稱 數量摘要	氫氧化鈉 (氫氧化鈉 45%以上) 54,510 KG				
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購	☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 6,602,820 元		本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 455,595 元	
交 貨 期 限	115 年 3 月 6 日		完 成 交 貨 日 期	115 年 3 月 3 日	
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期				
【備 註】					
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒符合 ☐不符 2. 品質與性能依檢驗報告為準。 ☒符合 ☐不符 【驗收結果】： ☒准予驗收。 ☐與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：				
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員	採書面監辦 (簽章)	
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風)	採書面監辦 (簽章)	
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)			
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員		採書面驗收 (簽章)	

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 一 區水質課

樣品特性：氫氧化鈉

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

採樣日期時間：2026/03/06 14:00

交貨契約字號：N-114-3

收樣日期時間：2026/03/06 14:30

採樣單位：新山給水廠新山淨水場

樣品編號：1150301N

採樣地點：新山場、暖暖場

檢測方法：自來水公司氫氧化鈉採購規格

交貨批號：第19批

報告日期：2026/03/17

聯絡人：江浩睿

報告編號：11503170301N

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/03/16	無色透明	無色或稍著色之透明液體
氫氧化鈉	%	2026/03/16	46.4	45%以上
氯化鈉	%	2026/03/16	1.37	1.5%以下
以下空白				

備註：本報告共 頁，分離使用無效。

本次檢驗 3 項
合格 3 項
不合格 0 項

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人：陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 5 月 4 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-2	驗收標項批次	第 1 標項第 1 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	集盛化學有限公司		
標的名稱 數量摘要	氫氧化鈉 (氫氧化鈉 45%以上) 53,840 KG		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 6,354,180 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 417,206 元
交貨期限	115 年 5 月 1 日	完成交貨日期	115 年 4 月 29 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水一區水質課

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

交貨契約字號：N-115-2

採樣單位：新山給水廠新山淨水場

採樣地點：新山場、暖暖場

交貨批號：第1批

聯絡人：江浩睿

樣品特性：氫氧化鈉

採樣日期時間：2026/04/30 10:30

收樣日期時間：2026/04/30 10:40

樣品編號：1150401N

檢測方法：自來水公司氫氧化鈉採購規格

報告日期：2026/05/15

報告編號：11505150401N

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/05/11	無色透明	無色或稍著色之透明液體
外觀		2026/05/12	無色透明	無色或稍著色之透明液體
氫氧化鈉	%	2026/05/11	45.0	45%以上
氫化鈉	%	2026/05/12	0.12	1.5%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 3 項
合格 3 項
不合格 0 項

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

負責人：陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 6 月 9 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-2	驗收標項批次	第 1 標項第 3 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	集盛化學有限公司		
標的名稱 數量摘要	氫氧化鈉 (氫氧化鈉 45%以上) 27,870 KG		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
		☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 6,354,180 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 215,965 元
交貨期限	115 年 6 月 5 日	完成 交貨日期	115 年 6 月 2 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 一 區水質課

樣品特性： 氫氧化鈉

實驗室地址： 基隆市七堵區工建西路30號

採樣日期時間： 2026/06/03 09:00

交貨契約字號： N-115-2

收樣日期時間： 2026/06/03 09:30

採樣單位： 新山給水廠新山淨水場

樣品編號： 1150601N

採樣地點： 新山場

檢測方法： 自來水公司氫氧化鈉採購規格

交貨批號： 第3批

報告日期： 2026/06/15

聯絡人： 江浩睿

報告編號： 11506150601N

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/06/05	無色透明	無色或稍著色之透明液體
氫氧化鈉	%	2026/06/05	45.8	45%以上
氯化鈉	%	2026/06/05	0.12	1.5%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 3 項
合格 3 項
不合格 0 項

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 7 月 8 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-2	驗收標項批次	第 1 標項第 5 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	集盛化學有限公司		
標的名稱 數量摘要	氫氧化鈉 (氫氧化鈉 45%以上) 26,960 KG		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
		☐ 查核金額以上未達巨額之採購	☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 6,354,180 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 208,913 元
交貨期限	115 年 7 月 3 日	完 成 交 貨 日 期	115 年 6 月 30 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有關單位 (政風)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦 (簽章)
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水 一 區水質課	樣品特性：	氫氧化鈉
實驗室地址：	基隆市七堵區工建西路30號	採樣日期時間：	2026/07/01 10:00
交貨契約字號：	N-115-2	收樣日期時間：	2026/07/01 10:30
採樣單位：	新山給水廠	樣品編號：	1150603N
採樣地點：	新山場	檢測方法：	自來水公司氫氧化鈉採購規格
交貨批號：	第5批	報告日期：	2026/07/13
聯絡人：	江浩睿	報告編號：	11507130603N

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/07/07	無色透明	無色或稍著色之透明液體
氫氧化鈉	%	2026/07/07	45.9	45%以上
氯化鈉	%	2026/07/07	0.12	1.5%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

本次檢驗 3 項
合格 3 項
不合格 0 項

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。

2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。

3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第一區管理處

負責人： 陳素卿

實驗室主管
(簽名)

台灣自來水股份有限公司 驗收紀錄單

(108.08.28 修改)

時間：115 年 7 月 29 日 14 時 0 分

地點：各淨水場

案號及契約號	N-115-2	驗收標項批次	第 1 標項第 7 批次
工程名稱	庫存用		
廠商名稱	集盛化學有限公司		
標的名稱 數量摘要	氫氧化鈉 (氫氧化鈉 45%以上) 34,960 KG		
採購金額級距	☐ 公告金額十分之一以下之採購	☐ 逾公告金額十分之一未達公告金額之採購	☒ 公告金額以上未達查核金額之採購
			☐ 查核金額以上未達巨額之採購 ☐ 巨額採購
契約總金額 (含稅)	新台幣 6,354,180 元	本批實際驗收金額(含稅)	新台幣 270,905 元
交貨期限	115 年 7 月 24 日	完 成 交 貨 日 期	115 年 7 月 23 日
履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
【備 註】			
驗收結果／ 不符時之情形 ／改善、重 作、退貨、換 貨期限	【驗收經過】： 1. 數量由收料人員點收是否符合。 ☒ 符合 ☐ 不符 2. 品質與性能依檢驗報告為準。 ☒ 符合 ☐ 不符 【驗收結果】： ☒ 准予驗收。 ☐ 與契約規定不符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】：		
記 錄	(簽章)	本機關 監驗人員 (未達公告金額者免)	主(會) 計人員
廠商代表	(簽章)		有開單位 (政風)
會驗人員 (無者免)	(簽章)	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	採書面監辦 0 (簽章)
協驗人員 (無者免)	(簽章)	主驗人員	採書面驗收 (簽章)

附註：交貨地點如為工地，請於工程名稱欄位上註明工程名稱

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水一區水質課

實驗室地址：基隆市七堵區工建西路30號

交貨契約字號：N-115-2

採樣單位：新山給水廠暖暖淨水場

採樣地點：新山場

交貨批號：第7批

聯絡人：江浩睿

樣品特性：氫氧化鈉

採樣日期時間：2026/07/24 13:00

收樣日期時間：2026/07/24 13:30

樣品編號：1150702N


檢測方法：自來水公司氫氧化鈉採購規格

報告日期：2026/08/04

報告編號：11508040702N

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/07/28	無色透明	無色或稍著色之透明液體
氫氧化鈉	%	2026/07/28	46.1	45%以上
氯化鈉	%	2026/07/28	0.11	1.5%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。



聲明書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第一區管理處
負責人：陳素卿

實驗室主管
(簽名)