

基隆市幼兒園及國私立學校水質檢測彙整表

項目	區名	類型	編號	學校名稱		濁度	餘氯	pH值	TDS	導電度	臭度	臭度	檢測日期
						NTU	mg/L	-	mg/L	uS/cm	(冷嗅)	(熱嗅)	
						2以下	0.2-1.0	6.0-8.5	500以下	-	有/無	有/無	
1		市立	市立	百福國中	百福非營利	0.11	0.28	7.75	103.1	162	無	無	114.12.08
2		市立	市立	五堵國小	五堵附幼	0.14	0.52	7.74	102.7	162.3	無	無	114.12.08
3		市立	市立	堵南國小	堵南附幼	0.44	0.25	7.83	101.3	159.3	無	無	114.12.08
4		市立	市立	瑪陵國小	瑪陵附幼	0.49	0.41	7.45	101.8	160.1	無	無	114.12.08
5		市立	市立	復興國小	復興附幼	0.19	0.36	7.8	103.3	162.1	無	無	114.12.08
6		私幼	私幼	全美幼兒園		0.25	0.21	7.26	92.2	145.2	無	無	114.12.08
7		私幼	私幼	小象文教幼兒園		0.38	0.25	7.55	82.72	130.5	無	無	114.12.08
8		私幼	私幼	嘉仁幼兒園		0.19	0.22	7.75	103.6	163.1	無	無	114.12.08
9		公幼	公幼	安心幼兒園六堵分班		0.15	0.21	7.98	107.9	166.2	無	無	114.12.09
10		公幼	公幼	安心幼兒園百福分班		0.19	0.24	7.49	102.4	158.1	無	無	114.12.09
11		準公幼	準公幼	名將幼兒園		0.23	0.37	7.72	102.6	161.4	無	無	114.12.08
12		準公幼	準公幼	小象童寶幼兒園		0.2	0.28	7.8	104	163.5	無	無	114.12.08
13		準公幼	準公幼	貝貝幼兒園		0.36	0.56	7.34	82.18	129.6	無	無	114.12.08
14		準公幼	準公幼	神奇寶貝幼兒園		0.36	0.49	7.25	83.57	131.8	無	無	114.12.08
15		準公幼	準公幼	小象幼兒園		0.34	0.36	7.23	82.1	129.5	無	無	114.12.08
16		準公幼	準公幼	安特幼兒園		0.15	0.3	7.15	105	165	無	無	114.12.08
17		準公幼	準公幼	艾佛頓幼兒園		0.14	0.49	7.84	102.2	160.9	無	無	114.12.08
18		準公幼	準公幼	名人幼兒園		0.16	0.22	8.01	107.2	168.3	無	無	114.12.08
19		市立	市立	南榮國中		0.27	0.31	7.41	61.65	96.94	無	無	114.12.08
20		市立	市立	南榮國小		0.16	0.24	7.56	60.07	94.72	無	無	114.12.08
21		市立	市立	南榮非營利幼兒園		0.36	0.32	8.07	63.19	99.79	無	無	114.12.08
22		私幼	私幼	飛揚幼兒園		0.3	0.64	7.52	82.16	129.8	無	無	114.12.08
23	仁愛區	職場	職場	台電教保服務中心		1.02	0.43	7.39	77.07	121.7	無	無	114.12.15
24		公幼	公幼	安心幼兒園光華分班		0.36	0.46	7.46	84.04	130.3	無	無	114.12.09
25		準公幼	準公幼	雙全幼兒園		0.26	0.68	7.29	66.86	105.6	無	無	114.12.08
26		準公幼	準公幼	筌勝幼兒園		0.23	0.23	7.47	79.5	127	無	無	114.12.08
27		準公幼	準公幼	維也納幼兒園		0.2	0.53	7.25	66.83	105.5	無	無	114.12.08
28		準公幼	準公幼	人愛幼兒園		0.35	0.36	7.82	82.49	130.2	無	無	114.12.08
29		市立	市立	深美國小	深美附幼	0.39	0.21	7.73	70.95	111.9	無	無	114.12.08
30		市立	市立	深澳國小	深澳附幼	0.28	0.26	8.08	82.14	123.9	無	無	114.12.09
31		私幼	私幼	若石幼兒園		0.19	0.54	7.4	72.88	113	無	無	114.12.09
32		私幼	私幼	道生幼兒園		0.36	0.24	7.6	42.52	112.4	無	無	114.12.09
33		私幼	私幼	新美幼兒園		0.19	0.24	7.68	74.58	115.7	無	無	114.12.09
34		私幼	私幼	哈博士幼兒園		0.17	0.2	8.04	83.59	129.6	無	無	114.12.09
35		私幼	私幼	嘉美幼兒園		0.29	0.22	7.71	73.24	113.6	無	無	114.12.09
36		私幼	私幼	薇莘幼兒園		0.24	0.4	7.53	72.18	115	無	無	114.12.08
37		職場	職場	陽明海運教保中心		0.36	0.23	7.79	77.26	119.7	無	無	114.12.09
38		準公幼	準公幼	啟賢幼兒園		0.16	0.66	7.34	78.45	121.6	無	無	114.12.09
39		準公幼	準公幼	培利園幼兒園		0.2	0.4	7.24	73.54	116.2	無	無	114.12.08
40		準公幼	準公幼	森美幼兒園		0.25	0.28	7.54	72.77	114.9	無	無	114.12.08
41		市立	市立	中山高中	中山非營利	0.4	0.26	7.74	86.39	136.3	無	無	114.12.08
42		市立	市立	中和國小	中和附幼	0.97	0.23	7.32	76.98	121.5	無	無	114.12.08
43		私幼	私幼	輔大聖心附設幼兒園		0.29	0.2	7.4	83.61	131.9	無	無	114.12.08
44		私幼	私幼	蒙特梭利幼兒園		0.28	0.28	7.38	83.47	131.7	無	無	114.12.08
45		準公幼	準公幼	愛米爾幼兒園		0.25	0.43	7.43	84.87	133.9	無	無	114.12.08
46		準公幼	準公幼	向日葵幼兒園		0.26	0.27	7.62	84.87	133.9	無	無	114.12.08
47		準公幼	準公幼	德育附設幼兒園		0.29	0.33	7.6	84.63	133.5	無	無	114.12.08
48		準公幼	準公幼	自立幼兒園		0.61	0.27	8.21	82.98	130.9	無	無	114.12.08
49		市立	市立	隆聖國小	隆聖附幼	0.39	0.47	7.89	77.81	122.7	無	無	114.12.08
50		私幼	私幼	耶魯幼兒園		0.39	0.39	7.76	82.85	130.7	無	無	114.12.08
51		私幼	私幼	嘉成幼兒園		0.2	0.5	7.52	76.31	120.4	無	無	114.12.08
52		私幼	私幼	一丫一丫幼兒園		0.21	0.52	6.93	75.6	119.2	無	無	114.12.08
53		私幼	私幼	親親幼兒園		0.2	0.23	7.2	84.57	133.5	無	無	114.12.08
54		私幼	私幼	德寶幼兒園		0.37	0.31	7.35	83.24	131.4	無	無	114.12.08
55		私幼	私幼	城上城幼兒園		0.84	0.23	7.79	82.83	128.5	無	無	114.12.12
56		職場	職場	大武壠產業職場教保中心		0.22	0.44	7.15	75.04	118.5	無	無	114.12.08
57		準公幼	準公幼	長庚森林幼兒園		0.26	0.47	7.24	76.41	120.6	無	無	114.12.08
58		準公幼	準公幼	安琪兒幼兒園		0.3	0.35	7.72	81.98	129.6	無	無	114.12.08
59		準公幼	準公幼	長春藤幼兒園		0.47	0.42	7.88	82.28	129.8	無	無	114.12.08
60		準公幼	準公幼	長樂森林幼兒園		0.37	0.44	7.64	83.1	128.8	無	無	114.12.09
61		社大	社大	社區大學-中崙校區	武崙非營利	0.39	0.63	7.27	75.65	119.3	無	無	114.12.08
62	七堵區	國立	國立	基隆商工		0.47	0.66	82.09	129.5	無	無	無	114.12.08
63		國立	國立	基隆特教		0.34	0.35	7.80	103.2	162.1	無	無	114.12.08
64		國立	國立	基隆女中		0.32	0.23	7.43	89.22	133.1	無	無	114.12.08
65		私立	私立	培德高職		0.13	0.21	7.79	71.20	110.4	無	無	114.12.09
66	信義區	私立	私立	崇右科大		0.36	0.58	7.32	83.14	123.1	無	無	114.12.09
67		市立	市立	成功國中		0.54	0.24	7.58	76.34	118.3	無	無	114.12.09
68		社大	社大	社區大學-月眉校區		0.60	0.20	7.79	87.85	138.6	無	無	114.12.08
69	中山區	私立	私立	德育學院		0.34	0.21	7.66	87.45	138.0	無	無	114.12.08
70		市立	市立	中山高中大德分校		0.38	0.20	7.68	89.56	141.2	無	無	114.12.08
71	安樂區	私立	私立	二信國小		0.47	0.29	7.64	83.47	131.7	無	無	114.12.08
72		市立	市立	安樂高中		0.21	0.31	7.71	81.26	128.2	無	無	114.12.08

備註：\*\*本表為校園飲用水水質檢測結果彙整，各項檢測結果均符合飲用水水質標準。檢測數值差異屬正常現象，僅供查詢參考，不作為比較或排名依據。