

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4

採樣行程編號：EZDW24030125

專案編號：EZ113F0229

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：———

業 別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0229F0010

採樣單位：———

採樣方法：———

採樣地點：———

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年03月21日15:40

報告日期：113年04月02日

報告編號：EZ113F0229

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	0.02	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.05	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	27.4	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：樹興淨水場、取樣日期：113年03月19日、契約編號：N-112-18(第23批)。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

負責人：江誠榮

檢驗室主管：蔡明美

檢驗室主管：游立萍

游立萍
報告專用章

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212-4

採樣行程編號：EZDW24040015

專案編號：EZ113F0258

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0258F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年04月08日14:00

報告日期：113年04月18日

報告編號：EZ113F0258

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.05	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	32.9	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：湧泉淨水場、取樣日期：113年04月01日、契約編號：N-112-18(第25批)。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失額負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
負責人：江誠榮

台旭環境科技中心
股份有限公司
負責人：江誠榮
檢驗室主管：葉明美

游立萍
報告專用章

第1頁(共1頁)

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212-4

採樣行程編號：EZDW24040020

專案編號：EZ113F0264

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0264F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年04月11日13:36

報告日期：113年04月22日

報告編號：EZ113F0264

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.05	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	34.0	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：北投子淨水場、取樣日期：113年04月08日、契約編號：N-112-18(第26批)。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
負責人：江誠榮

台旭環境科技中心
股份有限公司
負責人：江誠榮
檢驗室主管：葉明美

檢驗室主管：游立萍

報告專用章

第 1 頁 (共 1 頁)

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4

採樣行程編號：EZDW24040030

專案編號：EZ113F0274

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0274F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年04月18日14:13

報告日期：113年04月30日

報告編號：EZ113F0274

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.04	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	36.0	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：六堵淨水場、取樣日期：113年04月17日、契約編號：N-112-18(第27批)。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法下圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

負責人：江誠榮

檢驗室主管：蔡明美

檢驗室主管：游立萍

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212-4

採樣行程編號：EZDW24040037

專案編號：EZ113F0287

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0287F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年04月25日14:11

報告日期：113年05月08日

報告編號：EZ113F0287

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	0.02	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.04	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	31.1	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：安樂淨水場、取樣日期：113年04月22日、契約編號：N-112-18(第28批)。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。
絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
負責人：江誠榮

檢驗室主管：游立萍

報告專用章
台旭環境科技中心股份有限公司
負責人：江誠榮
檢驗室主管：葉明美

報告專用章

第 1 頁 (共 1 頁)

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4

採樣行程編號：EZDW24050017

專案編號：EZ113F0302

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0302F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年05月02日14:32

報告日期：113年05月15日

報告編號：EZ113F0302

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	0.02	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.05	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	34.8	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、

取樣地址：興華淨水場、取樣日期：113年04月29日、契約編號：N-112-18(第29批)。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

負責人：江誠榮

報告專用章
台旭環境科技中心股份有限公司
檢驗室主管：蔡明美

檢驗室主管：游立萍

報告專用章

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4

採樣行程編號：EZDW24050026

專案編號：EZ113F0308

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0308F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年05月09日15:00

報告日期：113年05月20日

報告編號：EZ113F0308

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.03	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	36.3	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：員山淨水場、取樣日期：113年05月07日、契約編號：N-112-18(第30批)。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。
絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

負責人：江誠榮

檢驗室主管：游立萍

負責人：江誠榮
檢驗室主管：葉明美

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212-4

採樣行程編號：EZDW24050063

專案編號：EZ113F0351

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0351F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年05月16日13:34

報告日期：113年05月27日

報告編號：EZ113F0351

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.05	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	25.2	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、

取樣地址：二坪淨水場、取樣日期：113年05月13日、契約編號：N-112-18(第31批)。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

負責人：江誠榮

檢驗室主管：葉明英

檢驗室主管：游立萍

游立萍
報告專用章

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4

採樣行程編號：EZDW24050088

專案編號：EZ113F0377

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：——

業別：自述業別

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：0377F0010

採樣單位：——

採樣方法：——

採樣地點：——

委託單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處

採樣時間：一年一月一日

收樣日期：113年05月23日11:24

報告日期：113年06月03日

報告編號：EZ113F0377

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	0.01	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	0.06	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	32.4	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。

2. 本報告共1頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本報告僅對委方所送驗之樣品負責。

6. 客戶提供資訊如下：

受測單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、取樣單位：台灣自來水股份有限公司第一區管理處、
取樣地址：石碇淨水場、取樣日期：113年05月20日、契約編號：N-112-18(第32批)。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

負責人：江誠榮

檢驗室主管：

檢驗室主管：葉明美