

## 秀水鄉、花壇鄉、大村鄉等地區供水時段

### 1. 秀水鄉(金興村番花路一帶)常態性採分時段穩壓供水(3 個時段)

供水時段	供水壓力(Kg/cm <sup>2</sup> )	備註
01:00-12:00	0.3~0.8	
12:00-18:00	0.3~0.6	
18:00-01:00	0.2~0.4	管尾(尖峰大用水導致壓力降低)

### 2. 花壇鄉(花壇街一帶)常態性採分時段穩壓供水(3 個時段)

供水時段	供水壓力(Kg/cm <sup>2</sup> )	備註
05:00-12:00	0.8~1.0	
12:00-22:00	0.8~1.0	
22:00-05:00	0.7~1.0	

### 3. 花壇鄉白沙社區(溪北街一帶)常態性採分時段穩壓供水(4 個時段)

供水時段	供水壓力(Kg/cm <sup>2</sup> )	備註
06:00-12:00	0.2~0.4	
12:00-18:00	0.1~0.2	減壓(減壓蓄水以利晚間供水並有利尖峰加壓供水)
18:00-21:30	0.2~0.35	
21:30-06:00	0.1~0.2	減壓(減壓蓄水以利晚間供水並有利尖峰加壓供水)

### 4. 大村鄉(加錫二巷一帶)常態性採分時段穩壓供水(2 個時段)

供水時段	供水壓力(Kg/cm <sup>2</sup> )	備註
------	---------------------------	----

00:00-18:00	0.2~0.6	
18:00-00:00	0.1~0.2	管尾(尖峰大用水導致壓力降低)

5. 大村鄉(長春村一帶)常態性採分時段穩壓供水(4 個時段)

供水時段	供水壓力(Kg/cm <sup>2</sup> )	備註
06:00-12:00	0.3~0.5	
12:00-18:00	0.2~0.3	減壓(減壓蓄水以利晚間供水並有利尖峰加壓供水)
18:00-23:00	0.3~0.4	
23:00-06:00	0.2~0.3	減壓(減壓蓄水以利晚間供水並有利尖峰加壓供水)