

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2026/01/02 09:10
交貨契約字號： (114)台水十一物約字第009號 收樣日期時間： 2026/01/06 09:30
採樣單位： 花壇所、鹿港所 樣品編號： 11115010034Z
採樣地點： 花壇-花壇/鹿港-秀厝/花壇-大村第二淨水場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 27批 報告日期： 2026/01/08
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/01/06	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/01/06	1.2	2.0以下
有效氯	%	2026/01/06	12.1	10以上
水不溶物	%	2026/01/06	0.0018	0.01以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 郭家憲

實驗室主管
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目_____

技術士賴誌豪

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 十一 區水質課
實驗室地址: 彰化縣和美鎮水源路756號
交貨契約字號: (114)台水十一物約字第009號
採樣單位: 員林所
採樣地點: 員林-第一、第三淨水場
交貨批號: 32批
聯絡人: 黃榮哲

樣品特性: 次氯酸鈉
採樣日期時間: 2026/02/02 15:20
收樣日期時間: 2026/02/05 09:30
樣品編號: 11115020156Z
檢測方法: 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期: 2026/02/09
報告編號:

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/02/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/02/05	1.0	2.0以下
有效氯	%	2026/02/05	12.0	10以上
水不溶物	%	2026/02/05	0.00020	0.01以下

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。

聲明書:

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人: 郭家憲

實驗室主管
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合, 項目_____

技師士陳依文

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2026/03/09 09:05
交貨契約字號： (114)台水十一物約字第009號 收樣日期時間： 2026/03/17 09:30
採樣單位： 二水所、溪湖所、彰化廠 樣品編號： 111150302792
採樣地點： 二水-社頭、清水岩、田中/溪湖-第一、福興/彰化-嘉興淨水場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 36批 報告日期： 2026/03/18
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/03/17	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/03/17	1.0	2.0以下
有效氯	%	2026/03/17	11.5	10以上
水不溶物	%	2026/03/17	0.00030	0.01以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 郭家憲

實驗室主管
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目_____

技術士陳依文

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 十一 區水質課 樣品特性: 次氯酸鈉
實驗室地址: 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間: 2026/04/07 12:15
交貨契約字號: (114)台水十一物約字第009號 收樣日期時間: 2026/04/14 09:30
採樣單位: 員林所、溪湖所、二水所 樣品編號: 11115040141Z
採樣地點: 員林-員三/溪湖-福興/二水-新民、倡和1500T、田中淨水場 檢測方法: 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號: 40批 報告日期: 2026/04/16
聯絡人: 黃榮哲 報告編號:

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/04/14	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/04/14	1.1	2.0以下
有效氯	%	2026/04/14	11.7	10以上
水不溶物	%	2026/04/14	0.00020	0.01以下

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。

聲明書:

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人: 郭家憲

實驗室主管
(簽名)



是否符合本公司
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合, 項目_____

技術士陳依文

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 十一 區水質課
實驗室地址: 彰化縣和美鎮水源路756號
交貨契約字號: (114)台水十一物約字第009號
採樣單位: 彰化廠
採樣地點: 彰化-嘉興淨水場
交貨批號: 44批
聯絡人: 黃榮哲

樣品特性: 次氯酸鈉
採樣日期時間: 2026/05/04 11:28
收樣日期時間: 2026/05/13 13:30
樣品編號: 11115050217Z
檢測方法: 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期: 2026/05/15
報告編號:

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/05/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/05/13	0.9	2.0以下
有效氯	%	2026/05/13	10.8	10以上
水不溶物	%	2026/05/13	0.0015	0.01以下

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。


聲明書:

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人: 郭家憲

實驗室主管
(簽名)



是否符合本公司

次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合, 項目_____

技師士陳依文

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 十一 區水質課
實驗室地址: 彰化縣和美鎮水源路756號
交貨契約字號: (114)台水十一物約字第009號
採樣單位: 彰化廠
採樣地點: 彰化-烏溪淨水場
交貨批號: 48批
聯絡人: 黃榮哲

樣品特性: 次氯酸鈉
採樣日期時間: 2026/06/01 08:50
收樣日期時間: 2026/06/05 08:00
樣品編號: 11115060144Z
檢測方法: 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期: 2026/06/11
報告編號:

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2026/06/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/06/05	0.9	2.0以下
有效氯	%	2026/06/05	11.3	10以上
水不溶物	%	2026/06/05	0.0045	0.01以下

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。

聲明書:

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人: 郭家憲

實驗室主管
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司

次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合, 項目_____

技師士陳依文