

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2025/01/16 08:55  
交貨契約字號： (112)台水十一物約字第018號 收樣日期時間： 2025/01/17 10:00  
採樣單位： 彰化廠 樣品編號： 11114010224Z  
採樣地點： 彰化-嘉興第1車、嘉興第2車淨水場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格  
交貨批號： 46批 報告日期： 2025/01/23  
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

| 檢測項目 | 單位 | 檢驗日期       | 檢測值     | 契約規範    |
|------|----|------------|---------|---------|
| 外觀   |    | 2025/01/20 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
| 游離鹼  | %  | 2025/01/20 | 1.3     | 2.0以下   |
| 有效氯  | %  | 2025/01/20 | 12.7    | 10以上    |
| 水不溶物 | %  | 2025/01/20 | 0.0018  | 0.01以下  |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 曾盛一

實驗室主管  
(簽名)



是否符合本公司  
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目\_\_\_\_\_

技術士賴誌豪

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2025/02/10 09:00  
交貨契約字號： (112)台水十一物約字第018號 收樣日期時間： 2025/02/14 09:30  
採樣單位： 員林所、北斗所、溪湖所 樣品編號： 11114020323Z  
採樣地點： 員林-第二、第三/北斗-永靖/溪湖-第一、第二淨水場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格  
交貨批號： 49批 報告日期： 2025/02/20  
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

| 檢測項目 | 單位 | 檢驗日期       | 檢測值     | 契約規範    |
|------|----|------------|---------|---------|
| 外觀   |    | 2025/02/17 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
| 游離鹼  | %  | 2025/02/17 | 0.9     | 2.0以下   |
| 有效氯  | %  | 2025/02/17 | 12.5    | 10以上    |
| 水不溶物 | %  | 2025/02/17 | 0.0010  | 0.01以下  |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 1.樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2.茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3.吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 曾盛一

實驗室主管  
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司  
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目\_\_\_\_\_

技術士賴誌豪

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2025/03/04 13:55  
交貨契約字號： (112)台水十一物約字第018號 收樣日期時間： 2025/03/07 15:10  
採樣單位： 員林所、北斗所 樣品編號： 11114030179Z  
採樣地點： 員林-第三/北斗-下壩淨水場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格  
交貨批號： 52批 報告日期： 2025/03/17  
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

| 檢測項目 | 單位 | 檢驗日期       | 檢測值     | 契約規範    |
|------|----|------------|---------|---------|
| 外觀   |    | 2025/03/12 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
| 游離鹼  | %  | 2025/03/12 | 1.1     | 2.0以下   |
| 有效氯  | %  | 2025/03/12 | 12.6    | 10以上    |
| 水不溶物 | %  | 2025/03/12 | 0.0016  | 0.01以下  |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 曾盛一

是否符合本公司

次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目——

實驗室主管  
(簽名)

黃榮哲

技術士賴誌豪

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課  
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2025/04/07 09:50  
交貨契約字號： (112)台水十一物約字第018號 收樣日期時間： 2025/04/11 09:20  
採樣單位： 北斗所 樣品編號： 11114040100Z  
採樣地點： 北斗-北斗淨水場 檢測方法：  
交貨批號： 57批 報告日期： 2025/04/16  
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

| 檢測項目 | 單位 | 檢驗日期       | 檢測值     | 契約規範    |
|------|----|------------|---------|---------|
| 外觀   |    | 2025/04/11 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
| 游離鹼  | %  | 2025/04/11 | 1.2     | 2.0以下   |
| 有效氯  | %  | 2025/04/11 | 12.5    | 10以上    |
| 水不溶物 | %  | 2025/04/11 | 0.00090 | 0.01以下  |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 曾盛一

實驗室主管  
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司  
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目\_\_\_\_\_

技術士賴誌豪

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2025/05/09 08:30  
交貨契約字號： (112)台水十一物約字第018號 收樣日期時間： 2025/05/13 09:30  
採樣單位： 二水所、鹿港所、彰化廠 樣品編號： 11114050146Z  
採樣地點： 二水-田中、社頭、新民、倡和、倡和1500  
T/鹿港-秀厝、彰濱/彰化-嘉興第1車、第 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格  
交貨批號： 61批 報告日期： 2025/05/16  
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

| 檢測項目 | 單位 | 檢驗日期       | 檢測值     | 契約規範    |
|------|----|------------|---------|---------|
| 外觀   |    | 2025/05/13 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
| 游離鹼  | %  | 2025/05/13 | 1.0     | 2.0以下   |
| 有效氯  | %  | 2025/05/13 | 12.0    | 10以上    |
| 水不溶物 | %  | 2025/05/13 | 0.0011  | 0.01以下  |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 曾盛一

實驗室主管  
(簽名)

黃榮哲

是否符合本公司  
次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目\_\_\_\_\_

技術士賴誌豪

台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 十一 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 彰化縣和美鎮水源路756號 採樣日期時間： 2025/06/09 09:20  
交貨契約字號： (112)台水十一物約字第018號 收樣日期時間： 2025/06/17 09:20  
採樣單位： 員林所 樣品編號： 11114060270Z  
採樣地點： 員林-第二淨水場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格  
交貨批號： 66批 報告日期： 2025/06/19  
聯絡人： 黃榮哲 報告編號：

| 檢測項目 | 單位 | 檢驗日期       | 檢測值     | 契約規範    |
|------|----|------------|---------|---------|
| 外觀   |    | 2025/06/17 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
| 游離鹼  | %  | 2025/06/17 | 1.2     | 2.0以下   |
| 有效氯  | %  | 2025/06/17 | 12.3    | 10以上    |
| 水不溶物 | %  | 2025/06/17 | 0.0013  | 0.01以下  |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |
|      |    |            |         |         |

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處

負責人： 曾盛一

實驗室主管  
(簽名)

工程員施品萱

是否符合本公司

次氯酸鈉主成分規格

☒符合

☐未符合，項目\_\_\_\_\_

技術士賴誌豪