八里區2026年9月份水質數據

板新給水廠八里區 | 2026年09月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	072	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭味	無	--
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.1	--
備註	八里區中山路	地點