

土城區2024年3月份水質數據

板新給水廠土城區 | 2024年03月20日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 125 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | <1 | 3 |
| pH值 | 7.4 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.44 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 18.7 | -- |
| 備註 | 土城區水源街 | 地點 |