五股區2024年2月份水質數據

板新給水廠五股區 | 2024年02月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	051	編號
濁度(NTU)	0.1	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	20.3	--
備註	五股區明德路	地點