

台灣自來水股份有限公司 第二區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 二 區水質課
實驗室地址： 桃園市平鎮區水廠路150號
交貨契約字號： (112)二物約字第128號
採樣單位： 龍潭給水廠龍潭淨水場
採樣地點： 桃園市龍潭區佳安村文化路209號
交貨批號： 第12批
樣品特性： 氯化鐵
採樣日期時間： 2025/02/24 09:20
收樣日期時間： 2025/02/24 13:00
樣品編號： 1140224FL4B-01A
檢測方法： 自來水公司氯化鐵採購規格
報告日期： 2025/03/04
報告編號： 2-112-128-FL4B-12

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2025/02/25	深紅褐色或深紅棕色無混濁透明液體	深紅褐色或深黃棕色液體
比重		2025/02/25	1.42	1.3-1.5
不溶物	mass%	2025/02/26	0.092	0.2以下
氯化鐵	mass%	2025/02/24	38.6	38.0以上
沉澱物	mL	2025/02/25	<0.1	500 mL 樣品沉澱物 2 mL 以下
游離酸	mass%	2025/02/25	0.042	1.0以下
亞鐵離子/鐵離子含量 佔比	%	2025/02/25	0.35	2.5以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

檢驗結果與契約規定相符

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 二 區管理處