

附件二：

臨時供水設備水質檢驗結果表

檢驗日期：115/06/28

採樣時間	採樣地點(載水點)	濁度 (NTU)	餘氯 (mg/L)	pH	備註
飲用水水質標準		2	0.2~1.0	6.0~8.5	<input checked="" type="checkbox"/> 原水 ≤ 1500 NTU
		4	0.2~2.0		<input type="checkbox"/> 原水 > 1500 NTU
0900	大湳給水廠	0.11	0.79	7.09	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
0920	建國路69號對面消防栓	0.85	0.64	7.17	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
0930	建國路43號消防栓	0.40	0.62	7.27	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
0940	興邦路37號消防栓	1.04	0.77	7.16	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1010	龜山三站	0.13	0.50	7.11	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
以下空白					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

檢驗：技術士王宣驊

審核：工程員吳俊弘

主管：

水質課 郭琮貴
工程員代理課長