

台灣自來水股份有限公司 第二區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水二區水質課	樣品特性：	氯化鐵
實驗室地址：	桃園市平鎮區水廠路150號	採樣日期時間：	2024/08/28 09:25
交貨契約字號：	(112)二物約字第128號	收樣日期時間：	2024/08/29 12:00
採樣單位：	大湳給水廠	樣品編號：	1130829FXF3-MA
採樣地點：	桃園市平鎮區水廠路150號	檢測方法：	自來水公司112年氯化鐵採購規格
交貨批號：	第7批	報告日期：	2024/09/05
		報告編號：	2-112-128-FXF3-07

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀		2024/09/02	深紅褐色或深紅棕色無混濁透明液體	深紅褐色或深黃棕色液體
比重		2024/09/02	1.41	1.3~1.5
不溶物	mass%	2024/09/03	0.0085	0.2以下
氯化鐵	mass%	2024/08/30	38.5	38.0以上
沉澱物	mL	2024/09/02	<0.1	500 mL 樣品沉澱物 2 mL 以下
游離酸	mass%	2024/09/04	0.096	1.0以下
亞鐵離子/鐵離子含量佔比	%	2024/09/04	0.33	2.5以下

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

檢驗結果與契約規定相符

聲 明 書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第二區管理處