

台灣自來水股份有限公司 第二區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水二區水質課	樣品特性：	次氯酸鈉
實驗室地址：	桃園市平鎮區水廠路150號	採樣日期時間：	2025/10/08 16:25
交貨契約字號：	(114)二物約字第035號	收樣日期時間：	2025/10/09 10:00
採樣單位：	平鎮給水廠石門淨水場	樣品編號：	1141009CS02-MA
採樣地點：	桃園市平鎮區水廠路150號		
交貨批號：	第25批	報告日期：	2025/10/17
		報告編號：	2-114-035-CS02-25

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀		2025/10/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	CNS3397/K1163
游離鹼	%	2025/10/13	1.1	2.0%以下	CNS3397/K1163
有效氯	%	2025/10/13	12.1	10%以上	CNS3397/K1163
水不溶物	%	2025/10/16	0.0031	0.01%以下	CNS3397/K1163
以下空白					

備註：本報告共1頁，分離使用無效。

聲明書：
檢驗結果與契約規定相符

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第二區管理處