



噪音檢測檢驗報告頁

計畫名稱：台灣自來水股份有限公司寶山給水廠	行程編號：FXNV22070004
報告編號：FX111Z00220	報告日期：111/07/28
委託單位：台灣自來水股份有限公司寶山給水廠	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	監測起始時間：111/07/06 10:00
監測地點：新竹縣竹東鎮柯湖里柯湖路三段305巷130號	監測結束時間：111/07/07 10:00
採樣方法：-	檢測業別：★
樣品特性：固定音源噪音	

【備註】

- 1、本報告僅對該地點之監測時段所得監測結果負責，不得隨意複製及做為宣傳廣告用。
- 2、單位：dB(A)。
- 3、監測期間7/6 17:00~21:00、7/7 05:00~06:00降雨，量測結果僅供參考。

【聲明書】

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告經本檢驗室簽發，結果如附頁，本報告含封面1頁，樣品檢驗報告2頁，共計3頁，報告分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- (四) 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 空氣採樣類：周依宣(FXA-06)、魏吉利(FXA-04)、羅國堯(FXA-05)、陳俊榕(FXA-07)  
 無機檢測類：周依宣(FXI-07)  
 檢驗室主管/報告簽署人(簽名)：

周

依

周依宣

測試機構名稱：景泰順檢驗股份有限公司  
 檢驗室名稱：景泰環境檢驗室  
 機構負責人：周宗緯  
 檢驗室主管：周依宣



發行用印

報告專用章

景泰順檢驗股份有限公司  
 行政院環境保護署許可證字號  
 環署環檢字第049號

機構負責人：周宗緯  
 檢驗室主管：周依宣



噪音檢測檢驗報告頁

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

計畫名稱：台灣自來水股份有限公司寶山給水廠

委託單位：台灣自來水股份有限公司寶山給水廠

採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司

監測地點：新竹縣竹東鎮柯湖里柯湖路三段305巷130號

監測起始時間：111/07/06 10:00

監測結束時間：111/07/07 10:00

測點名稱：測點1

行程編號：FXNV22070004

報告編號：FX111Z00220

報告日期：111/07/28


樣品編號：FX111Z00220-001

檢測目的：其他環保法規用途

參考方法：NIEA P201.96C

L <sub>eq</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>日</sub>	L <sub>日</sub> 測定條件	L <sub>晚</sub>	L <sub>晚</sub> 測定條件	L <sub>夜</sub>	L <sub>夜</sub> 測定條件
			最大風速		最大風速		最大風速
56.7	77.2	58.0	4.5	52.0	0.0	55.7	0.8
噪音管制標準							
工廠(場)噪音 管制標準	第四類	L <sub>日</sub>		L <sub>晚</sub>		L <sub>夜</sub>	
		80		70		65	

.....以下空白.....





噪音檢測檢驗報告頁

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

計畫名稱：台灣自來水股份有限公司寶山給水廠

委託單位：台灣自來水股份有限公司寶山給水廠

採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司

監測地點：新竹縣竹東鎮柯湖里柯湖路三段305巷130號

監測起始時間：111/07/06 10:00

監測結束時間：111/07/07 10:00

測點名稱：測點2

行程編號：FXNV22070004

報告編號：FX111Z00220

報告日期：111/07/28

樣品編號：FX111Z00220-002

檢測目的：其他環保法規用途

參考方法：NIEA P201.96C

L <sub>eq</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>日</sub>	L <sub>日</sub> 測定條件	L <sub>晚</sub>	L <sub>晚</sub> 測定條件	L <sub>夜</sub>	L <sub>夜</sub> 測定條件
			最大風速		最大風速		最大風速
67.4	83.8	69.9	3.8	60.8	0.0	61.5	0.0
噪音管制標準							
工廠(場)噪音 管制標準	第四類	L <sub>日</sub>		L <sub>晚</sub>		L <sub>夜</sub>	
		80		70		65	

.....以下空白.....

