

臨時供水設備水質檢驗結果表

檢驗日期：1141002

採樣時間	採樣地點 (載水點)	濁度 (NTU)	餘氯 (mg/L)	pH	水溫 (°C)	備註
飲用水水質標準		2	0.2~1.0	6.0~8.5		☒ 原水≤1500 NTU
		4	0.2~2.0			☐ 原水> 1500 NTU
1345	1. 中埔市民活動中心	0.98	0.53	8.06	29.1	☒ 符合 ☐ 不符合
1410	2. 埔前市民活動中心	0.84	0.49	8.04	29.2	☒ 符合 ☐ 不符合
1430	3. 香山戶政事務所	0.68	0.51	8.07	30.2	☒ 符合 ☐ 不符合
1415	4. 香山區香山市民活動中心	0.67	0.49	8.38	30.0	☒ 符合 ☐ 不符合
1352	5. 大庄市民活動中心	0.63	0.65	8.23	29.8	☒ 符合 ☐ 不符合
1340	6. 朝山市民活動中心	0.68	0.36	8.21	30.2	☒ 符合 ☐ 不符合
1325	7. 內湖市民活動中心	0.67	0.32	8.06	29.8	☒ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
						☐ 符合 ☐ 不符合
停水區臨時供水站設置數量：7 抽驗數量：7 符合數量：7 不符合數量：0						

檢驗：技術士王劉薇

審核：

工程員羅峯宏

主管：

水質課課長曾炯袁

技術士蘇佳惠