竹南頭份用戶水質訪視檢測結果彙整表

日期：115年11月4日

項次	市鎮	里別	採樣時間	檢　項 地　址　　飲用水水質標準	水溫 －	濁度 2	餘氯 0.2-1.0	pH 6.0-8.5	臭味 －	臭味(去氯) －
1	竹南鎮	1-1 崎頂里	11:20	仁愛路255號福龍宮						
2		1-2 公義里	11:00	公義路1497巷6弄14號						
3		1-3 大埔里	10:40	活動中心仁愛路846號						
4		1-4 頂埔里	10:10	活動中心旁岩明宮						
5		1-5 龍山里	11:50	龍山路2段198號						
6		1-6 龍鳳里	12:05	勤興街88號(巧兒幼兒園						
7		1-7 竹興里	12:20	竹圍街272號						
8		2-1 海口里	12:20	海口里活動中心						
9		2-2 港墘里	10:04	活動中心旁光明宮						
10		2-3 中美里	11:40	功明街1-97號						
11		2-4 中港里	10:28	活動中心						
12		2-5 中英里	10:52	文天宮						
13		2-6 開元里	11:17	活動中心						
14		2-7 中華里	12:07	南榮街49號						
15		3-1 照南里	10:35	立達街96號						
16		3-2 聖福里	11:04	順興路28號						
17		3-3 大厝里	10:10	文化街33號						
18		3-4 營盤里	11:50	19鄰營盤里54-5號(營盤里辦公室)						
19		3-5 竹南里	12:20	長青公園						
20		3-6 正南里	10:20	延平路8號						
21		3-7 天文里	11:32	龍昇街28巷2-16號						
22		4-1 佳興里	10:50	活動中心						
23		4-2 新南里	12:30	勝利街152號						
24		4-3 山佳里	11:10	社區活動中心						
25		4-4 公館里	12:50	來來加油站						
26	頭份市	4-5 合興里	09:35	信義路504巷33號	27.1	0.31	0.46	7.90	無	無
27		4-6 後庄里	09:50	光華北路106號	25.6	0.30	0.40	8.03	無	無
28		4-7 文化里	10:12	文化街32巷107號	27.3	0.34	0.35	7.92	無	無
29		5-1 自強里	10:26	自強路57號	26.7	0.35	0.42	7.92	無	無
30		5-2 忠孝里	10:49	忠孝二路54號	26.4	0.44	0.46	7.86	無	無
31		5-3 仁愛里	11:11	中山路90號	26.8	0.48	0.26	7.66	無	無
32		5-4 信義里	11:29	信義路52號	27.4	0.53	0.54	8.00	無	無
33		5-5 和平里	11:45	中華路882號	26.7	0.28	0.52	7.91	無	無
34		5-6 頭份里	12:05	顯會路24號	26.9	0.39	0.28	8.01	無	無
35		5-7 民權里	13:58	東民路27號	27.4	0.45	0.48	7.70	無	無
36		5-8 民生里	14:07	民生街11巷11號	26.4	0.26	0.24	7.97	無	無
37		6-1 東庄里	14:25	中央路35巷22號	28.5	0.25	0.39	8.06	無	無
38		6-2 成功里	15:45	建國路178號	26.5	0.34	0.53	7.92	無	無
39		6-3 建國里	15:55	建國路80巷17弄17號	26.7	0.41	0.50	7.94	無	無
40		6-4 蟠桃里	15:25	中央路335巷5號	26.2	0.22	0.30	7.98	無	無
41		6-5 山下里	16:10	八德2路293號	29.4	0.20	0.42	7.95	無	無
42		6-6 民族里	14:55	民族路96號	29.0	0.47	0.67	7.89	無	無
43		6-7 蘆竹里	15:50	蘆竹32-1號	26.9	0.34	0.42	7.88	無	無
44		7-1 田寮里	14:15	南田街155號	27.4	0.33	0.42	7.96	無	無
45		7-2 興隆里	11:35	興一街12巷19號	28.5	0.36	0.33	8.14	無	無
46		7-3 流東里	11:05	流東里老崎4-13號	27.4	0.39	0.29	7.97	無	無
47		7-4珊湖里	11:18	親民路172號	27.7	0.42	0.34	7.90	無	無
48		7-5 斗煥里	10:55	培德新村3號	28.0	0.37	0.43	7.93	無	無
49		7-6 新華里	10:25	新華路278巷96號	27.0	0.38	0.26	8.10	無	無
50		7-7 土牛里	09:50	中正路463巷9弄50號	26.1	0.33	0.24	8.08	無	無
51		8-1 上埔里	10:10	中正一路133~155號	28.0	0.49	0.39	7.87	無	無
52		8-2 下興里	12:15	水源路342號	26.1	0.33	0.53	7.85	無	無
53		8-3 上興里	12:05	水源路229巷18號(上興里活動中心)	28.0	0.46	0.28	8.08	無	無
54		8-4 中興里	14:00	中興路436巷中興里辦公室	27.5	0.42	0.44	8.27	無	無
55		8-5 廣興里	15:00	廣興里7鄰166號(里長家)	27.3	0.34	0.29	7.99	無	無
56		8-6 尖山里	14:40	中華路23號	27.9	0.54	0.39	7.92	無	無
57		8-7 尖下里	15:15	活動中心	29.2	0.28	0.23	7.99	無	無
58		8-8 濫坑里	15:30	活動中心	29.4	0.39	0.22	8.18	無	無

備註1：項次1～25(竹南鎮25個里)：今日1151104未檢測，將於1151105加派專業人力全面檢測。

備註2：項次26～58(頭份市33個里)：今日1151104更新檢測，檢測結果均合格