竹南頭份用戶水質訪視檢測結果彙整表

日期:115年11月3日

項次	市鎮	里別	採樣時間	檢項 地址 飲用水水質標準	水溫 -	濁度 2	餘氯 0.2-1.0	pH 6.0-8.5	臭味 -	臭味(去氯) -
1	竹南鎮	1-1 崎頂里	11:20	仁愛路255號福龍宮	27.9	0.55	0.26	7.91	無	無
2		1-2 公義里	11:00	公義路1497巷[illegible]弄14號	28.5	0.98	0.26	7.96	無	無
3		1-3 大埔里	10:40	活動中心仁愛路8[illegible]號	28.6	0.58	0.34	7.95	無	無
4		1-4 頂埔里	10:10	活動中心旁岩明宮	26.7	0.20	0.20	8.03	無	無
5		1-5 龍山里	11:50	龍山路2段19[illegible]號	27.3	0.21	0.47	7.86	無	無
6		1-6 龍鳳里	12:05	勤興街88號(巧兒幼兒園	28.5	1.14	0.37	8.00	無	無
7		1-7 竹興里	12:20	竹圍街27[illegible]號	27.0	0.39	0.20	7.8	無	無
8		2-1 海口里	12:20	海口里活動中心	27.6	0.20	0.55	7.98	無	無
9		2-2 港墘里	10:04	活動中心旁光明宮	20.5	0.31	0.39	8.02	無	無
10		2-3 中美里	11:40	功明街1-9[illegible]號	26.3	0.27	0.54	7.93	無	無
11		2-4 中港里	10:28	活動中心	27.8	0.49	0.51	7.89	無	無
12		2-5 中英里	10:52	文天宮	27.4	0.22	0.49	7.89	無	無
13		2-6 開元里	11:17	活動中心	22.7	0.23	0.50	7.91	無	無
14		2-7 中華里	12:07	南榮街4[illegible]號	28.8	0.28	0.32	8.05	無	無
15		3-1 照南里	10:35	立達街9[illegible]號	28.9	0.25	0.33	8.05	氯味	無
16		3-2 聖福里	11:04	順興路2[illegible]號	26.6	0.27	0.54	7.86	氯味	無
17		3-3 大厝里	10:10	文化街3[illegible]號	27.1	0.24	0.47	7.89	氯味	無
18		3-4 營盤里	11:50	19鄰營盤里54-[illegible]號(營盤里辦公室)	28.6	0.19	0.30	7.85	無	無
19		3-5 竹南里	12:20	長青公園	27.4	0.27	0.20	7.96	無	無
20		3-6 正南里	10:20	延平路8號	26.9	0.26	0.56	7.87	氯味	無
21		3-7 天文里	11:32	龍昇街28巷2-1[illegible]號	27.7	0.23	0.37	7.86	氯味	無
22		4-1 佳興里	10:50	活動中心	27.4	0.27	0.48	8.17	無	無
23		4-2 新南里	12:30	勝利街15[illegible]號	28.2	0.25	0.29	8.08	無	無
24		4-3 山佳里	11:10	社區活動中心	26.7	0.19	0.28	8.11	無	無
25		4-4 公館里	12:50	來來加油站	26.3	0.29	0.36	8.19	無	無
26	頭份市	4-5 合興里	10:30	信義路504巷3[illegible]號	29.2	0.92	0.22	7.93	無	無
27		4-6 後庄里	11:30	光華北路10[illegible]號	26.7	0.28	0.50	8.10	無	無
28		4-7 文化里	11:40	文化街32巷10[illegible]號	28.9	0.83	0.39	8.08	無	無
29		5-1 自強里	10:10	自強路3[illegible]號	27.1	0.50	0.49	8.15	無	無
30		5-2 忠孝里	11:35	忠孝二路5[illegible]號	26.5	0.46	0.49	8.25	無	無
31		5-3 仁愛里	10:25	中山路[illegible]號	26.5	0.65	0.56	8.11	無	無
32		5-4 信義里	10:35	信義路5[illegible]號	27.0	0.46	0.51	8.21	無	無
33		5-5 和平里	10:55	中華路8[illegible]號	27.0	0.57	0.78	8.22	無	無
34		5-6 頭份里	09:50	蹟會路[illegible]號	29.0	0.38	0.35	8.23	無	無
35		5-7 民權里	11:15	東民路2[illegible]號	27.0	0.78	0.55	8.17	無	無
36		5-8 民生里	11:25	民生街11巷[illegible]號	26.7	0.57	0.32	8.37	無	無
37		6-1 東庄里	10:25	中央路35巷[illegible]號	27.3	0.19	0.42	7.74	無	無
38		6-2 成功里	10:54	建國路17[illegible]號	27.2	0.18	0.57	7.68	無	無
39		6-3 建國里	12:15	建國路80巷17弄[illegible]號	27.2	0.20	0.59	7.69	無	無
40		6-4 蟠桃里	10:10	中央路335巷[illegible]號	26.8	0.22	0.46	7.59	無	無
41		6-5 山下里	11:05	八德2路29[illegible]號	28.1	0.15	0.45	7.92	無	無
42		6-6 民族里	12:40	民族路[illegible]號	27.4	0.23	0.68	7.74	無	無
43		6-7 蕉竹里	12:50	蕉竹[illegible]號	28.1	0.25	0.46	7.59	無	無
44		7-1 田寮里	10:40	南田街15[illegible]號	27.4	0.2	0.56	7.77	無	無
45		7-2 興隆里	10:10	興一街12巷[illegible]號	27.8	0.17	0.33	7.89	無	無
46		7-3 流東里	12:23	流東路老崎11鄰4[illegible]號	28.7	0.20	0.23	7.87	無	無
47		7-4珊湖里	12:10	親民路六鄰17[illegible]號	26.8	0.14	0.29	7.93	無	無
48		7-5 斗煥里	11:55	培德新邨[illegible]號	26.6	0.30	0.42	7.72	無	無
49		7-6 新華里	11:35	新華路278巷9[illegible]號	27.5	0.18	0.36	7.75	無	無
50		7-7 土牛里	11:05	中正路463巷9弄[illegible]號	28	0.18	0.21	7.62	氯味	無
51		8-1 上埔里	10:20	中正一路133~1[illegible]號	27.7	0.17	0.38	7.69	無	無
52		8-2 下興里	12:30	水源路3[illegible]號	26.4	0.20	0.88	7.81	無	無
53		8-3 上興里	12:16	水源路229巷[illegible]號	27.9	0.24	0.64	7.70	無	無
54		8-4 中興里	13:06	中興路436巷中興里辦公室	27.0	0.33	0.26	8.16	無	無
55		8-5 廣興里	11:48	廣興里7鄰166號(里長家)	31.0	0.16	0.28	7.66	無	無
56		8-6 尖山里	10:40	中華路2[illegible]號	27.8	0.19	0.47	7.92	無	無
57		8-7 尖下里	10:55	活動中心	30.1	0.19	0.35	7.95	無	無
58		8-8 濫坑里	11:15	活動中心	29.0	0.16	0.27	7.99	無	無