

2.4.36 淨水設備－配電盤

一、設備名稱：配電盤

二、設備說明：

請參閱本手冊 2.3.19 導水設備－配電盤之說明。

三、維護方式

請參閱本手冊 2.3.19 導水設備－配電盤之說明。

四、檢查項目週期及內容

請參閱本手冊 2.3.19 導水設備－配電盤之說明。

五、文件管制

請參閱本手冊 2.3.19 導水設備－配電盤之說明。

六、注意事項

請參閱本手冊 2.3.19 導水設備－配電盤之說明。

自來水設備檢驗報告表

編號：04-36-00-A

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱		配電盤			
檢驗期程		☐ 日檢 ☐ 週檢 ☐ 月檢 ☒ 季檢 ☐ 半年檢 ☐ 年檢 ☐ 其他_____			
設備形式				設備編號	
設備地點		數量		檢驗單位	
檢驗細項			檢驗方法/標準	實際 檢驗情形	檢驗結果
1	各項開關動作是否正常		目視/有無		
2	各項指示燈指示是否正常		目視/有無		
3	電壓電流表指示是否正常		目視/有無		
4	功率因數表指示是否正常		目視/有無		
5	配電線路是否良好		目視/有無		
6	電容器是否良好		目視/有無		
7	照明設備是否良好		目視/有無		
8	配電盤外殼接地電阻是否良好		量測/____MΩ		
9	線間絕緣是否良好		量測/____MΩ		
10	線對地絕緣是否良好		量測/____MΩ		
11	配電箱內外是否良好		目視/有無		
12	控制室是否整潔		目視/有無		
13	是否懸掛或標示警告標誌標語		目視/有無		
14					
15					
預計改善期限			年 月 日		
檢驗人員			審核人員		批示
備註： 1.檢驗結果合格者註明「✓」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。 2.檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。 3.本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。					

自來水設備檢驗缺失改善報告表

編號：04-36-00-B

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱	配電盤				
改善日期	年 月 日 ~ 年 月 日				
設備形式				設備編號	
設備地點		數量		檢驗單位	
缺失項目		缺失狀況		改善過程/結果	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
備註： 1. 2.					
填報人員		審核人員		批示	