
2.4.3 淨水設備－制水閥

一、設備名稱：制水閥

二、設備說明：

相關內容請參閱本手冊 2.3.4 導水設備－制水閥之說明。

三、維護方式

相關內容請參閱本手冊 2.3.4 導水設備－制水閥之說明。

四、檢查項目週期及內容

相關內容請參閱本手冊 2.3.4 導水設備－制水閥之說明。

五、文件管制

相關內容請參閱本手冊 2.3.4 導水設備－制水閥之說明。

六、注意事項

相關內容請參閱本手冊 2.3.4 導水設備－制水閥之說明。

自來水設備檢驗報告表

編號：04-03-00-A

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱	制水閥			
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input checked="" type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他_____			
設備形式			設備編號	
設備地點		數量	檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準	實際 檢驗情形	檢驗結果
1	開閉狀態顯示是否正常	測試/有無		
2	關斷閥緩衝裝置動作是否正常	測試/有無		
3	遙控及現場操作是否正常	測試/有無		
4	電動操作是否正常	測試/有無		
5	手動操作是否正常	測試/有無		
6	開度指示是否正常	目視/有無		
7	閥門是否能全開及全關	測試/有無		
8	閥門是否能完全閉合	測試/有無		
9	螺栓及螺帽是否鬆脫、掉落	目視/有無		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
預計改善期限		年 月 日		
檢驗人員		審核人員		批示
備註：				
1.檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。				
2.檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。				
3.本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。				

自來水設備檢驗缺失改善報告表

編號：04-03-00-B

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱		制水閥			
改善日期		年 月 日 ~ 年 月 日			
設備形式				設備編號	
設備地點			數量		檢驗單位
缺失項目		缺失狀況		改善過程/結果	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
備註： 1. 2.					
填報人員		審核人員		批示	