

操作日報表

台灣自來水公司第三區管理處寶山給水廠

淨水場淨供水操作日報表

中華民國 ____年 ____月 ____日 至 ____年 ____月 ____日

寶山廠-02-08-01/A1

日期		年	月	日	星期	寶山淨水場淨供水操作日報表												天氣		上午:	下午:								
項目	設備名稱及正常值		07:00	09:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	01:00	03:00	05:00	項目	規格		07:00	09:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	01:00	03:00	05:00
	一期淨水設備	1號池膠羽機組	3-2-1HP												1號池膠羽機組	3-2-2HP													
	2號池膠羽機組	3-2-1HP												2號池膠羽機組	3-2-2HP														
	1號池 反洗機	3HPx2台												3號池膠羽機組	3-2-2HP														
	2號池 反洗機	3HPx2台												4號池膠羽機組	3-2-2HP														
	3號池 反洗機	3HPx2台												5號池膠羽機組	3-2-2HP														
	4號池 反洗機	3HPx2台												6號池膠羽機組	3-2-2HP														
	快混機組	15T0HP												7號池膠羽機組	3-2-2HP														
	1號膠羽機組	2.1 ¹ / ₂ HP												8號池膠羽機組	3-2-2HP														
	2號膠羽機組	2.1 ¹ / ₂ HP												1號快混機組	30HP/20HP														
	1號刮泥機	3HP												2號快混機組	30HP/20HP														
	2號刮泥機	3HP												1號反洗抽水機	100HP (440V/50A)														
	1號反洗抽水機	40HP (440V/50A)												2號反洗抽水機	100HP (440V/50A)														
	2號反洗抽水機	40HP (440V/50A)												3號反洗抽水機	100HP (440V/50A)														
	3號反洗抽水機	40HP (440V/50A)												1號鼓風機	40HP (440V/32.5A)														
	1號鼓風機	25HP (440V/32.5A)												2號鼓風機	40HP (440V/32.5A)														
	2號鼓風機	25HP (440V/32.5A)												3號鼓風機	40HP (440V/32.5A)														
	3號鼓風機	25HP (440V/32.5A)												1號600HP抽水馬達	600HP														
水電單位	一期	清水池												2號600HP抽水馬達	600HP														
	二期	清水池												3號450HP抽水馬達	450HP														
用電別	水	仙 壽 配水池												4號450HP抽水馬達	450HP														
	本日指數													5號450HP抽水馬達	450HP														
尖峰用電														6號450HP抽水馬達	450HP														
平尖峰用電														1號230HP抽水馬達	230HP														
離峰用電														2號230HP抽水馬達	230HP														
週六平尖峰用電														1號350HP抽水馬達	350HP														
三期高壓動力用電														2號350HP抽水馬達	350HP														
一期動力電錶														3號350HP抽水馬達	350HP														
二期辦公用電														4號75HP抽水馬達	75HP														
二期機電錶														5號75HP抽水馬達	75HP														
三期電錶														1號600HP抽水馬達	600HP														
三期常規電錶														2號600HP抽水馬達	600HP														
抽水機房電錶														3號600HP抽水馬達	600HP														
抽水機房電錶																													

第一班值勤人員: _____ 第二班值勤人員: _____

股長: _____

副股長: _____

寶山廠-02-08-01/A1

台灣自來水公司第三區管理處 _____ 廠所 _____ 淨水場

淨水場生物性原水水質監視養魚紀錄表

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 日

淨水場生物性原水水質監視養魚紀錄表

年 月 日 編號：水-03-003

時間 (hr)	氣溫 (°C)	水溫 (°C)	pH 值	原水 濁度 (NTU)	進入 測試 缸濁度 (NTU)	臭味	存 活 情 形					死 亡 情 形		記錄員	備註					
							數 目				魚 種	大 小 (公分)	* 游 動 情 形			無		有		
							魚	箱	總 計	前						中	後	無	有	
																			數量	狀態
0-2																				
2-4																				
4-6																				
6-8																				
8-10																				
10-12																				
12-14																				
14-16																				
16-18																				
18-20																				
20-22																				
22-24																				

填表說明：1.請參照台灣自來水股份有限公司原水毒物污染監視養魚試驗作業要點，每二個小時應打卡並以人工實測記錄。
 2.臭味：以上臭、油味、芳香味...等表示。
 3.魚箱（前）表示靠近進水口處，魚箱（後）表示靠近出水口處。
 *4.游動情形請填入代號：1.表示“遲緩”、2.表示“上浮”、3.表示“下沉”、4.表示“狂奔”、5.表示“死亡”、6.表示“其他”。
 游動情形如正常：以“○”或“✓”表示。

特殊情形判斷、描述：(ex：分泌物、眼珠狀況)
 游動情形填6.(表示“其他”)時，請說明其他：_____。

審核：

主任（廠長）：

第 1 頁，共 32 頁