1151104 東興場水樣 檢測結果

	臭度 (初嗅度)	pH/水溫(℃)	餘氯 (mg/L)	導電度(us/cm)	氣溫 (℃)
水源水質標準	—	—	—	—	—
淨水場原水	1	8.04/25.9	<0.02	244.8	27.0
飲用水水質標準	*3*	6.0～8.5	0.2～1.0	—	—
一期清水	1	7.92/26.3	0.65	252.3	27.0
一期沉澱水	1	7.85/26.3	0.12	249.7	27.0
一期過濾水	1	7.86/26.5	0.65	249.1	27.0
二期清水	1	7.80/26.4	0.68	253.4	27.0
二期沉澱水	1	7.82/26.4	0.23	250.6	27.0
二期過濾水	1	7.83/26.5	0.82	257.3	27.0