

自來水設備檢驗報告表

編號：01-01-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱		淺井			
檢驗期程		<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input checked="" type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
設備形式				設備編號	
設備地點		數量		檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準		實際檢驗情形	檢驗結果
1	抽水量是否正常	量測/_____CMD			
2	靜水位是否正常	量測/_____m			
3	動水位是否正常	量測/_____m			
4	水位差是否正常	量測/_____m			
5	出水有無含砂	目視/有無			
6	水質有無變化	目視/有無			
7	巡視周圍環境狀況是否正	目視/有無			
8	出水是否含礫石	目視/有無			
9	抽水機能量效率與井體性能是否相配合	目視/有無			
10	電力設備是否正常	測試/有無			
11	電動機是否正常	測試/有無			
12	抽水機是否正常	測試/有無			
13	水位水量測定設備是否正	測試/有無			
14	機房及通井道路是否正常	測試/有無			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
預計改善期限			□□年□□月□□日		
檢驗人員		審核人員		批示	
備註： 1. 實際檢驗情形應具體明確。 2. 檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。 3. 檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。 4. 本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。					

自來水設備檢驗報告表

編號：01-02-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱		深井			
檢驗期程		<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input checked="" type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
設備形式				設備編號	
設備地點		數量		檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準		實際 檢驗情形	檢驗結果
1	出水量是否安全	量測/_____CMD			
2	抽水量是否正常	量測/_____CMD			
3	靜水位是否正常	量測/_____m			
4	動水位是否正常	量測/_____m			
5	水位差是否正常	量測/_____m			
6	出水有無含砂	目視/有無			
7	周圍環境有無變化	目視/有無			
8	深井周圍有無地表下陷情形	目視/有無			
9					
10					
預計改善期限		□□年□□月□□日			
檢驗人員		審核人員		批示	

自來水設備檢驗報告表

編號：02-01-00-A

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱	攔水壩			
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input checked="" type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他			
設備形式		設備編號		
設備地點		數量		檢驗單位
檢驗細項		檢驗方法/標準	實際檢驗情形	檢驗結果
1	壩體有無漏水情形	目視/有無		
2	壩體混凝土表面有無裂痕	目視/有無		
3	壩體混凝土有無凍結情形	目視/有無		
4	壩體表面遮水壁有無異常	目視/有無		
5	壩體設置處周邊地是否有漏水、龜裂、崩落等情形	目視/有無		
6	放流設備門體接觸部分有無漏水	目視/有無		
7	放流設備操作有無受砂礫或木片之阻礙	目視/有無		
8	放流設備外觀有無損害變形	目視/有無		
9	設備潤滑油是否足夠	目視/有無		
10	機械設備驅動及控制是否正常	目視/有無		
11	備用動力裝置動作是否正常，燃料是否足夠	目視/有無		
12		目視/有無		
13		目視/有無		
14		目視/有無		
15		目視/有無		
預計改善期限		年 月 日		
檢驗人員		審核人員		批示
備註：				
1. 實際檢驗情形應具體明確。 2. 檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。 3. 檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。 4. 本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。				

自來水設備檢驗報告表

編號：02-02-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱		蓄水庫			
檢驗期程		<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input checked="" type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
設備形式				設備編號	
設備地點		數量		檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準		實際 檢驗情形	檢驗結果
1	水庫、主要放流設備、低水放流設備本體外觀	目視/有無			
2	取水池周邊環境是否正常	目視/有無			
3	管理所內之放流警報設備一般檢查	目視/有無			
4	管理所內遙測設備監視裝置及水位紀錄	目視/有無			
5	放流昇降裝置軸承齒輪是否正常	測試/有無			
6	低水放流設備之閘門是否正常未生鏽	目視/有無			
7	低水放流設備之傳動齒輪是否正常	測試/有無			
8	放流警報設備各部狀況是否正常	測試/有無			
9	放流警報系統測試運作是否正常	測試/有無			
10	巡回船及作業船操作運轉是否正常	目視/有無			
11	藻類去除及浮油去除裝置是否正常	目視/有無			
12	週邊纜繩是否正常	目視/有無			
13	選擇取水設備是否運轉正常	目視/有無			
14	浮舟、救生圈、主鋼索、錨等是否正常無損壞	目視/有無			
15	流木處理設備運轉測試是否正常動作	目視/有無			
16	放流閘門全閉全開運轉測試是否正常	測試/有無			
17					
18					
19					
預計改善期限		年 月 日			
檢驗人員		審核人員		批示	
備註：					
1. 實際檢驗情形應具體明確。					
2. 檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。					
3. 檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。					
4. 本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。					

自來水設備檢驗報告表

編號：04-08-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱	混合池			
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input checked="" type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他_____			
設備形式		設備編號		
設備地點		數量	檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準	實際檢驗情形	檢驗結果
1	池牆是否龜裂	目視/有無		
2	附屬機件是否操作正常	測試/有無		
3	機件是否按時填加潤滑劑	目視/有無		
4	出藥是否良好	目視/有無		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
預計改善期限		年 月 日		
檢驗人員		審核人員		批示
備註： 1.檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。 2.檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。 3.本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。				

自來水設備檢驗報告表

編號：04-10-00-A

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱	膠羽池			
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input checked="" type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
設備形式		設備編號		
設備地點		數量		檢驗單位
檢驗細項		檢驗方法/標準	實際檢驗情形	檢驗結果
1	池牆是否發生龜裂	目視/有無		
2	溢流堰是否平整	目視/有無		
3	泥砂是否定期清除	目視/有無		
4	槳葉板迴轉狀態是否正常	目視/有無		
5	附屬機件是否操作正常	目視/有無		
6	機件是否按時填加潤滑劑	目視/有無		
7	扭力值是否有過大趨勢	測試/有無		
8	扭力抽過負荷是否自動跳脫	測試/有無		
9	是否發生漏油情形	目視/有無		
進水閘門處				
10	機械運轉聲音是否正常	目視/有無		
11	閘門框與池牆固定處固定螺絲是否鬆動	測試/有無		
12	操作機開關台固定螺絲是否正常	測試/有無		
13	操作機之螺桿是否正常	目視/有無		
14	是否定期塗抹牛油	目視/有無		
15				
預計改善期限		年 月 日		
檢驗人員		審核人員		批示
備註： 1.檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。 2.檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。 3.本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。				

自來水設備檢驗報告表

編號：04-11-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱	沉澱池				
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input checked="" type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他_____				
設備形式				設備編號	
設備地點			數量	檢驗單位	
檢驗細項	檢驗方法/標準		實際 檢驗情形	檢驗結果	
1	池內是否有懸浮雜質或魚		目視/有無		
2	池壁是否有長青苔		目視/有無		
3	是否有水草生長		目視/有無		
4	各項附屬設施是否正常運作		目視/有無		
5	各項附屬設施外觀是否有鏽蝕		目視/有無		
6	溢流堰是否有鏽蝕		目視/有無		
7	傾斜管(板)有無破損或異物附著		目視/有無		
8	各池處理水量是否平均		目視/有無		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
預計改善期限	年 月 日				
檢驗人員	審核人員			批示	

自來水設備檢驗報告表

編號：04-13-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱	慢濾池				
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input checked="" type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他 _____				
設備形式				設備編號	
設備地點			數量	檢驗單位	
檢驗細項			檢驗方法/標準	實際檢驗情形	檢驗結果
1	池牆是否龜裂		目視/有無		
2	是否正常控制各濾池進水閘閘之開度		目視/有無		
3	是否調節各濾池濾率設定值全面使用各濾池		目視/有無		
4	過濾水之水質是否經常檢驗		測試/有無		
5	過濾水頭損失達到設定值時是否立即刮砂		目視/有無		
6	是否避免濾池在水頭損失過大之情形操作		目視/有無		
7	池牆滋生藻類是否予以刷除		目視/有無		
8	附屬設備操作是正常		目視/有無		
9	濾砂層厚度是否均勻		目視/有無		
10					
11					
12					
13					
14					
預計改善期限			年 月 日		
檢驗人員			審核人員		批示

自來水設備檢驗報告表

編號：04-14-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱	快濾池			
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input checked="" type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
設備形式			設備編號	
設備地點		數量	檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準	實際檢驗情形	檢驗結果
1	池牆是否龜裂	目視/有無		
2	是否正常控制各濾池進水閥閘之開度	目視/有無		
3	是否調節各濾池濾率設定值全面使用各濾池	目視/有無		
4	池牆滋生藻類是否予以刷除	目視/有無		
5	濾池反沖洗時是否產生泥球或平板狀大塊	目視/有無		
6	附屬設備操作是否正常	目視/有無		
7	洗砂廢水排水是否正常	目視/有無		
8	濾料層厚度是否均勻	目視/有無		
9	濾料(無煙煤)是否流失	目視/有無		
10	池體是否定期清洗	目視/有無		
11	行走台是否通暢	目視/有無		
12	排水閘門是否漏水	目視/有無		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
預計改善期限		年 月 日		
檢驗人員		審核人員		批示

自來水設備檢驗報告表

編號：04-16-00-A

檢驗日期：□□年□□月□□日

設備名稱	清水池			
檢驗期程	<input type="checkbox"/> 日檢 <input type="checkbox"/> 週檢 <input type="checkbox"/> 月檢 <input checked="" type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 半年檢 <input type="checkbox"/> 年檢 <input type="checkbox"/> 其他_____			
設備形式		設備編號		
設備地點		數量	檢驗單位	
檢驗細項		檢驗方法/標準	實際檢驗情形	檢驗結果
1	池牆是否發生龜裂	目視/有無		
2	池上透氣孔紗網是否破損	目視/有無		
3	是否定期清洗清水池	目視/有無		
4	清水池溢流設備是否正常運作	目視/有無		
5	清水池水位自動顯示計是否正常	目視/有無		
6	人孔蓋是否清潔	目視/有無		
7	人孔蓋是否上鎖	目視/有無		
8	流量表、警報裝置或自動控制系統等是否正常運作	測試/有無		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
預計改善期限		年 月 日		
檢驗人員		審核人員		批示
備註： 1.檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。 2.檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。 3.本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。				