

關西淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	08:30	08:10	08:25	08:25	08:30	08:30	08:30	08:05	08:05	08:25	08:30	08:20	08:30	08:25	08:10	08:10	08:35	08:20	08:25	08:30	08:30	08:10	08:05	08:25	08:25	08:20	08:20	08:25	08:05	08:05	08:05	08:30
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	18.8	17.9	17.2	15.1	16.1	17.2	18.8	17.0	20.0	18.4	15.0	16.0	16.6	17.8	18.8	18.9	18.7	19.3	19.0	20.2	15.8	17.2	14.2	10.9	12.6	12.4	14.6	14.7	14.2	18.1	19.2	
4.水溫(°C)	16.8	16.4	15.9	12.4	14.7	14.8	16.1	15.8	19.0	16.0	12.3	13.5	13.8	15.0	16.0	16.8	15.2	16.4	16.4	17.6	14.1	13.0	12.7	10.1	10.4	10.8	11.2	12.7	12.6	16.7	17.5	
5.外觀	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁
6.濁度(NTU)	5.13	5.02	5.96	5.33	5.73	5.75	5.51	4.53	4.94	5.95	5.11	5.41	3.07	5.32	5.01	6.04	5.17	7.69	7.43	7.43	6.28	5.59	5.01	5.26	5.75	6.03	5.87	5.36	4.99	5.75	5.83	
7.色度 (鉑鈷單位)	5	5	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	5	5	10	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	8.04	8.06	8.07	8.06	8.14	8.10	8.10	8.04	7.98	8.02	8.06	8.06	8.04	8.10	8.04	8.07	8.06	8.02	7.98	8.01	8.00	7.94	7.96	8.04	8.03	8.02	8.03	8.05	8.09	8.11	8.07	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.鐵(mg/L)					0.08							0.08							0.10							0.09						
12.錳(mg/L)					0.069							0.079							#####							0.083						
13.鋁(mg/L)					0.009							0.010							#####							0.008						

註:打—為無須辦理此檢查項目

關西淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	15:10	15:20	15:25	15:20	15:25	15:20	15:25	15:05	15:05	15:30	15:30	15:25	15:15	15:30	15:05	15:10	15:15	15:25	15:30	15:30	15:30	15:05	15:00	15:15	15:15	15:15	15:20	15:25	15:05	15:10	15:15	
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
3.氣溫(°C)	23.5	25.5	14.8	17.8	20.7	21.2	19.2	24.3	25.1	16.5	16.7	19.5	21.4	23.0	25.7	26.6	22.4	23.6	24.5	22.4	15.2	16.1	12.1	11.5	13.0	14.0	14.2	15.1	23.6	23.6	24.1	
4.水溫(°C)	20.0	20.3	14.7	15.4	16.2	17.4	16.5	21.3	23.0	15.7	14.9	15.5	16.4	16.7	22.7	23.2	16.7	19.0	19.1	19.4	14.1	15.4	11.1	10.4	10.5	11.7	12.9	12.9	19.9	21.8	20.4	
5.外觀	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	清	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	
6.濁度(NTU)	4.95	4.03	5.48	5.07	6.02	5.33	5.35	3.92	4.02	6.01	5.26	5.44	6.47	6.25	5.23	5.95	4.95	78.7	6.15	6.08	6.37	5.72	4.83	5.96	6.2	6.03	5.67	6	5.06	5.68	5.47	
7.色度 (鉑鈷單位)	5	<5	10	10	10	10	10	<5	5	10	10	10	10	10	5	5	10	45	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	5	5	10	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	8.10	8.23	8.27	8.33	8.30	8.36	8.33	8.30	8.24	8.28	8.28	8.30	8.32	8.35	8.30	8.18	8.28	8.32	8.24	8.12	8.11	8.01	8.02	8.16	8.22	8.33	8.28	8.30	8.30	8.04	8.28	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註:打一為無須辦理此檢查項目

關西淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	08:35	08:20	08:30	08:25	08:30	08:30	08:30	08:15	08:15	08:35	08:35	08:25	08:35	08:30	08:20	08:20	08:40	08:25	08:30	08:35	08:35	08:20	08:15	08:30	08:30	08:25	08:25	08:30	08:15	08:15	08:35
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	18.8	17.9	17.3	15.2	16.2	17.4	19.0	17.0	20.0	18.5	15.2	16.2	16.8	18.1	18.8	18.9	18.9	19.6	19.3	20.4	16.0	17.2	14.2	10.9	12.9	12.6	14.9	14.8	14.2	18.1	17.4
4.水溫(°C)	16.8	16.4	16.0	12.7	14.3	15.4	15.6	15.8	19.0	16.2	12.4	14.0	14.5	15.5	16.0	16.8	15.4	17.1	16.6	17.8	14.6	13.0	12.7	10.4	10.6	10.8	12.1	13.5	12.6	16.7	17.6
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.26	0.25	0.28	0.27	0.29	0.26	0.29	0.25	0.29	0.34	0.28	0.30	0.27	0.29	0.33	0.27	0.28	0.31	0.29	0.37	0.32	0.29	0.29	0.27	0.28	0.30	0.27	0.26	0.27	0.26	0.29
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	8.02	8.02	8.10	8.12	8.14	8.11	8.12	8.00	7.94	8.12	8.10	8.12	8.12	8.16	8.01	8.04	8.13	8.04	8.10	8.07	8.05	7.91	7.93	8.10	8.10	8.10	8.14	8.14	8.06	8.08	8.10
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.67	0.71	0.76	0.76	0.74	0.75	0.74	0.70	0.68	0.72	0.71	0.72	0.58	0.72	0.62	0.62	0.58	0.59	0.64	0.60	0.61	0.62	0.69	0.69	0.68	0.70	0.63	0.71	0.68	0.66	0.76
11.鐵(mg/L)					0.02							0.03							0.05						0.04						
12.錳(mg/L)					<0.01							0.027							0.015						0.012						
13.鋁(mg/L)					0.010							0.010							0.060						0.009						

註:打—為無須辦理此檢查項目

關西淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	15:20	15:40	15:35	15:30	15:35	15:30	15:35	15:35	15:30	15:40	15:40	15:35	15:25	15:40	15:35	15:25	15:25	15:35	15:40	15:40	15:40	15:50	15:30	15:30	15:25	15:25	15:25	15:35	15:35	15:35	15:25
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	23.5	25.5	14.8	17.8	20.7	21.2	19.2	24.3	25.1	16.5	16.7	19.5	21.4	23.0	25.7	26.6	22.4	23.6	24.5	22.4	15.2	16.1	12.1	11.5	13.0	14.0	14.2	15.1	12.6	23.6	24.1
4.水溫(°C)	20.0	20.3	14.6	15.4	16.1	17.5	16.4	21.3	23.0	15.6	15.1	15.4	16.6	16.5	22.7	23.2	16.6	19.1	19.4	19.5	14.1	15.4	11.1	10.3	10.7	12.0	13.1	13.2	19.9	21.8	20.3
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.27	0.24	0.27	0.25	0.27	0.25	0.27	0.26	0.27	0.30	0.28	0.28	0.27	0.28	0.31	0.28	0.26	0.27	0.27	0.32	0.31	0.28	0.27	0.27	0.27	0.30	0.26	0.27	0.29	0.28	0.30
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	8.03	8.16	8.10	8.09	8.12	8.16	8.15	8.14	8.19	8.09	8.10	8.07	8.14	8.10	8.20	8.13	8.11	8.10	7.98	8.00	8.07	7.94	7.97	8.06	8.11	8.10	8.14	8.12	8.16	8.01	8.13
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.63	0.67	0.59	0.70	0.63	0.68	0.64	0.65	0.66	0.72	0.72	0.60	0.67	0.62	0.61	0.58	0.59	0.69	0.64	0.64	0.67	0.71	0.66	0.70	0.58	0.67	0.58	0.66	0.71	0.65	0.60

註:打一為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	08:10	08:45	08:55	08:40	09:05	08:40	08:50	08:55	08:40	08:45	08:55	08:40	09:05	09:00	09:00	09:10	08:40	09:00	08:50	08:55	09:00	09:00	08:50	08:50	09:00	08:55	09:00	08:50	09:00	09:10	08:40
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	17.0	16.0	18.0	18.0	19.0	18.0	21.0	19.5	19.0	18.0	16.0	17.0	18.0	18.0	20.0	18.0	17.0	20.0	22.0	22.0	16.0	15.0	9.0	11.0	14.0	15.0	15.0	15.0	17.5	19.0	20.0
4.水溫(°C)	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	4.06	4.07	3.10	1.81	3.53	2.25	3.87	3.03	2.37	3.36	3.09	2.68	3.24	3.42	2.77	3.84	4.22	3.04	4.07	4.34	4.13	3.60	3.07	3.64	3.06	2.63	1.91	2.66	3.18	2.77	4.04
7.色度 (鉑鈷單位)	5	5	5	<5	5	<5	5	<5	<5	5	<5	<5	5	5	<5	5	5	<5	5	5	5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	5	<5	5
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	6.91	6.72	6.73	7.01	6.75	6.92	6.81	6.79	6.95	6.75	6.76	6.76	6.75	6.73	6.98	6.70	6.80	7.01	6.85	6.83	6.85	7.00	7.04	6.95	6.82	6.88	7.13	6.98	7.02	7.12	6.93
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.鐵(mg/L)						0.16							0.17							0.19							0.10				
12.錳(mg/L)						0.149							<0.01							<0.01							0.079				
13.鋁(mg/L)						0.002							0.019							0.017							0.005				

註:打—為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	16:30	17:10	16:40	17:10	17:30	17:00	17:00	17:00	17:00	17:30	17:00	17:20	16:50	17:30	16:40	17:20	17:30	16:40	17:00	17:30	17:10	17:30	17:10	17:00	18:20	17:30	17:00	16:40	17:30	16:50	16:50
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	18.0	20.5	16.0	19.0	18.0	21.5	17.0	22.5	20.0	17.0	17.0	20.5	21.0	17.0	19.0	20.0	16.0	24.0	23.0	20.0	15.0	13.0	9.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	18.0	21.5	20.0
4.水溫(°C)	20.9	20.2	20.2	20.2	20.2	21.1	20.2	21.3	21.2	20.4	20.4	20.3	20.7	19.4	20.7	21.2	20.9	22.7	22.2	23.0	20.7	20.6	18.0	19.3	19.0	18.2	19.3	19.7	20.2	21.7	21.7
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	3.99	5.49	6.91	3.89	3.98	4.11	3.94	6.61	4.11	3.58	3.66	3.79	3.61	3.26	3.65	4.66	3.42	4.69	4.33	4.15	4.77	4.88	3.52	3.99	3.88	2.51	2.69	3.61	2.85	3.61	5.93
7.色度 (鉑鈷單位)	5	<5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	6.99	6.71	6.72	6.99	6.79	6.88	6.81	6.83	6.93	6.77	6.81	6.81	6.77	6.75	6.91	6.74	6.82	7.00	6.91	6.84	6.88	6.98	7.00	6.98	6.91	6.89	7.07	6.98	7.03	7.05	6.95
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註:打一為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	08:35	09:10	09:20	9:0	09:30	09:00	09:15	09:20	09:00	09:10	09:20	09:00	09:30	09:25	09:20	09:35	09:05	09:20	09:15	09:20	09:25	09:20	09:15	09:10	09:25	09:20	09:20	09:20	09:25	09:30	09:03
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	17.0	16.0	18.0	18.0	19.0	18.0	21.0	19.5	19.0	18.0	16.0	17.0	18.0	18.0	20.0	18.0	17.0	20.0	22.0	22.0	16.0	15.0	9.0	11.0	14.0	15.0	15.0	15.0	17.5	19.0	20.0
4.水溫(°C)	21.6	20.8	21.9	20.7	221.1	21.8	21.1	21.7	22.3	22.4	21.0	20.7	21.1	21.5	22.2	21.6	21.6	22.2	23.1	23.7	22.0	21.1	19.3	18.8	19.1	19.2	19.7	19.7	20.3	21.2	22.1
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.29	0.26	0.27	0.25	0.26	0.26	0.31	0.20	0.21	0.21	0.21	0.26	0.20	0.26	0.23	0.24	0.25	0.26	0.23	0.25	0.26	0.33	0.28	0.25	0.33	0.29	0.25	0.31	0.27	0.27	0.34
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.09	7.02	7.10	7.20	7.19	7.18	7.11	7.11	7.06	7.05	7.16	7.03	7.07	7.10	7.11	7.08	7.19	7.16	7.16	7.19	7.19	7.15	7.33	7.07	7.16	7.16	7.33	7.29	7.32	7.35	7.31
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.74	0.79	0.75	0.84	0.77	0.83	0.66	0.85	0.88	0.69	0.78	0.82	0.76	0.64	0.77	0.73	0.79	0.81	0.81	0.84	0.76	0.82	0.76	0.82	0.73	0.75	0.87	0.71	0.78	0.81	0.72
11.鐵(mg/L)						0.011							0.02						0.01												
12.錳(mg/L)						<0.05							<0.01						<0.01												
13.鋁(mg/L)						<0.02							0.029						0.043												

註:打—為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	16:40	17:20	16:50	17:20	17:40	17:10	17:10	17:10	17:10	17:45	17:10	17:30	17:00	17:45	16:50	17:30	17:45	16:50	17:10	17:45	17:20	17:40	17:20	17:10	18:30	17:45	17:10	16:50	17:45	17:00	17:00
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	18.0	20.5	16.0	19.0	18.0	21.5	17.0	22.5	20.0	17.0	17.0	20.5	21.0	17.0	19.0	20.0	16.0	24.0	23.0	20.0	15.0	13.0	9.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	18.0	21.5	20.0
4.水溫(°C)	21.4	20.6	20.7	20.6	20.7	21.5	20.6	21.8	21.6	22.1	21.0	20.7	21.2	21.3	21.4	21.6	21.4	23.1	22.6	23.5	21.2	21.1	18.4	19.9	19.4	19.1	19.7	20.2	20.4	22.3	22.0
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.29	0.25	0.24	0.26	0.26	0.24	0.30	0.21	0.23	0.22	0.21	0.23	0.20	0.26	0.22	0.22	0.25	0.23	0.22	0.25	0.22	0.26	0.28	0.26	0.31	0.28	0.24	0.27	0.26	0.27	0.35
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.14	7.07	7.09	7.19	7.21	7.18	7.14	7.12	7.05	7.08	7.14	7.11	7.06	7.11	7.10	7.09	7.18	7.15	7.16	7.21	7.19	7.15	7.18	7.18	7.21	7.17	7.32	7.32	7.33	7.33	7.32
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.75	0.78	0.73	0.85	0.77	0.81	0.77	0.79	0.85	0.76	0.81	0.82	0.82	0.68	0.78	0.81	0.80	0.84	0.82	0.82	0.78	0.75	0.80	0.78	0.79	0.78	0.86	0.84	0.80	0.83	0.79

註:打一為無須辦理此檢查項目