2.4.27 淨水設備－抽水機

一、設備名稱：抽水機

二、設備說明：

請參閱本手冊 2.3.13 導水設備－抽水機之說明。

三、維護方式

請參閱本手冊 2.3.13 導水設備－抽水機之說明。

四、檢查項目週期及內容

請參閱本手冊 2.3.13 導水設備－抽水機之說明。

五、文件管制

請參閱本手冊 2.3.13 導水設備－抽水機之說明。

六、注意事項

請參閱本手冊 2.3.13 導水設備－抽水機之說明。

自來水設備檢驗報告表

編號：04-27-00-A

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱	抽水機				
檢驗期程	☐ 日檢 ☐ 週檢 ☐ 月檢 ☒ 季檢 ☐ 半年檢 ☐ 年檢 ☐ 其他_____				
設備形式				設備編號	
設備地點			數量	檢驗單位	
檢驗細項			檢驗方法/標準	實際 檢驗情形	檢驗結果
1	出水壓力是否正常		量測/_____		
2	填料涵洩水是否正常		目視/有無		
3	軸承溫度是否正常		量測/_____°C		
4	抽水機運轉中聲音是否正常		目視/有無		
5	抽水機啟動後電流是否正常		量測/_____A		
6	抽水機是否有不正常震動		目視/有無		
7	機房場地是否清潔		目視/有無		
8	電動抽水機是否清潔		目視/有無		
9	電動抽水機機油是否正常		目視/有無		
10	電磁開關是否有不正常蜂鳴聲		目視/有無		
11	絕緣電阻是否合於規定值		量測/_____MΩ		
12	接地電阻是否合於規定值		量測/_____MΩ		
13	三相電流是否正常		量測/_____A		
14	三相電壓是否正常		量測/_____V		
15					
16					
17					
18					
預計改善期限			年 月 日		
檢驗人員			審核人員		批示
<p>備註：</p> <p>1.檢驗結果合格者註明「√」，不合格者註明「×」，如無需檢驗之細項則打「/」。</p> <p>2.檢驗有缺失應填具「缺失改善報告表」進行追蹤改善。</p> <p>3.本表由檢驗人員實地檢驗後覈實記載。</p>					

自來水設備檢驗缺失改善報告表

編號：04-27-00-B

檢驗日期： 年 月 日

設備名稱	抽水機						
改善日期	年 月 日 ~ 年 月 日						
設備形式				設備編號			
設備地點		數量		檢驗單位			
缺失項目		缺失狀況		改善過程/結果			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
備註：							
1.							
2.							
填報人員		審核人員		批示			