

單機運轉試車紀錄表

勞務名稱		寶山廠膠羽沉澱池機械設備修理-單價採購		試車日期：111年 4 月 6 日	
				工程案號：W3-10-0301-08	
試車器材名稱	編號	試車項目	依據標準	試車結果	改進項目
三期膠羽機	M003A	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M003C	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M003D	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M003G	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M003H	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M004C	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M004G	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M005E	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	M005G	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
三期沉澱池刮泥機	1-2	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	2-1	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	3-1	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	4-2	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	4-3	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	5-2	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	5-3	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
	7-2	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	
三期膠羽池進水閘門	5 池	正常運轉	連續正常運轉 3 日無故障	OK	

業主同驗人員：

技術士劉瑋國

劉瑋國

測試人員：

林建勳