

關西淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	08:20	08:20	08:25	08:25	08:45	08:50	08:30	08:25	08:30	08:25	08:25	09:00	09:05	08:20	08:30	08:30	08:25	08:30	08:50	09:05	08:20	08:30	08:25	08:25	08:30	08:45	08:45	08:25	08:25	08:25	08:25	
2.天氣當天	晴	陣雨	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰陣雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
3.氣溫(°C)	27.6	26.2	27.4	28.4	28.9	28.8	29.0	29.2	29.2	29.4	29.0	29.4	29.3	29.3	29.4	27.5	28.8	28.6	28.8	29.0	28.7	28.6	28.0	29.0	29.2	29.2	29.2	29.6	28.7	28.8	28.8	
4.水溫(°C)	25.7	24.3	24.6	25.6	27.2	26.8	26.2	27.2	26.4	26.9	26.1	27.8	28.0	27.1	27.2	26.1	26.1	25.8	27.2	27.4	25.7	25.6	25.9	26.1	26.0	27.5	28.0	26.3	26.0	25.8	26.5	
5.外觀	微濁	濁	濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	濁	濁	濁	微濁	濁	濁	濁	濁	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	
6.濁度(NTU)	8.03	88.5	27.1	22.2	8.31	6.94	8.69	6.64	6.44	6.03	58.9	52.3	8.43	8.45	6.54	5.82	8.31	68.1	49.4	45.6	23.2	9.36	50.8	26	21.1	26.5	9.36	6.99	21.3	9.33	9	
7.色度 (鉑鈷單位)	15	40	25	15	15	15	10	10	10	10	30	35	10	10	10	10	10	40	40	40	15	15	30	20	15	25	10	15	20	15	15	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.88	7.61	7.63	7.91	7.98	7.99	8.02	8.09	8.04	8.07	7.61	7.59	7.99	8.01	8.07	8.07	8.09	7.69	7.65	7.67	7.74	7.97	7.71	7.97	7.87	7.95	8.00	8.07	7.97	8.00	8.11	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.鐵(mg/L)				0.14							0.43							0.59							0.37						0.11	
12.錳(mg/L)				0.064							0.078							0.105							0.107						0.092	
13.鋁(mg/L)				0.011							0.023							0.019							0.018						0.018	

註:打—為無須辦理此檢查項目

關西淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	15:10	15:15	15:20	15:20	15:45	15:25	15:10	15:15	15:20	15:10	15:10	15:10	15:05	15:20	08:30	15:05	15:20	15:10	15:15	15:20	15:10	15:20	15:05	15:20	15:15	15:15	15:30	15:20	15:05	15:20	15:15	
2.天氣當天	晴	陣雨	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴	雷陣雨	雷陣雨	晴	晴	晴	晴	陰陣雨	雷陣雨	雷陣雨	晴	晴	晴	雷陣雨	雷陣雨	雷陣雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
3.氣溫(°C)	30.6	30.2	29.8	31.6	28.4	32.2	34.2	33.6	34.1	33.6	30.5	33.9	33.9	32.1	33.6	28.8	30.2	30.4	29.4	28.4	32.4	33.1	33.2	32.7	33.0	31.9	33.9	33.1	33.5	33.8	32.6	
4.水溫(°C)	27.7	26.2	26.1	26.0	28.0	28.2	28.2	28.7	28.8	29.5	26.8	28.3	29.0	28.1	27.8	26.5	28.5	27.0	28.1	27.7	27.7	27.5	28.0	28.4	28.4	28.2	28.5	28.4	28.0	28.8	28.0	
5.外觀	微濁	濁	濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	濁	濁	濁	微濁	濁	濁	濁	濁	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	
6.濁度(NTU)	8	83.5	27.1	21.2	7.09	6.54	7.99	6.53	6.57	6.06	86.8	35.5	8.08	8.99	6.25	6.16	9.03	43.1	31.1	33.8	22	9.01	33.6	22.4	20.8	19.1	7.86	7.21	20.4	8.83	7.66	
7.色度 (鉑鈷單位)	15	40	20	15	10	15	10	10	10	10	45	25	10	10	10	10	15	30	35	30	15	15	25	20	15	15	10	15	15	15	15	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	8.00	7.64	7.81	8.03	8.08	8.14	8.25	8.29	8.33	8.33	7.59	7.71	8.11	8.23	8.28	8.02	8.21	7.77	7.72	7.76	8.07	8.15	7.98	8.17	8.17	8.08	8.13	8.27	8.13	8.24	8.28	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註:打一為無須辦理此檢查項目

關西淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	08:40	08:35	08:40	08:40	09:05	09:15	08:45	08:40	08:45	08:40	08:40	09:15	09:25	08:35	08:30	08:50	08:40	08:45	09:05	09:20	08:40	08:45	08:40	08:40	08:45	09:05	09:05	08:40	08:40	08:40	08:40
2.天氣當天	晴	陣雨	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰陣雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	27.8	26.4	27.6	28.6	28.9	28.8	29.2	29.5	29.4	29.6	29.2	29.4	29.3	29.5	29.6	27.5	29.0	28.8	28.8	29.0	28.9	29.0	28.2	29.2	29.4	29.2	29.2	29.8	29.0	29.1	29.1
4.水溫(°C)	25.3	24.2	24.2	25.3	27.2	28.0	26.2	26.9	26.1	26.6	25.8	27.9	28.0	26.6	26.8	26.5	25.8	25.6	27.1	27.3	26.1	25.5	25.4	25.4	25.7	27.7	28.2	26.0	26.1	25.6	26.0
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.3	0.3	0.27	0.29	0.29	0.27	0.29	0.28	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.25	0.28	0.28	0.26	0.29	0.28	0.32	0.29	0.32	0.27	0.26	0.31	0.34	0.32	0.31
7.色度 (鉑銨單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.85	7.55	7.66	7.87	7.96	8.00	8.02	8.16	8.13	8.15	7.62	7.53	7.94	8.05	8.13	8.15	8.14	7.57	7.62	7.67	7.76	8.01	7.73	7.79	7.81	7.89	7.97	8.15	7.91	8.05	8.16
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.71	0.61	0.61	0.66	0.60	0.62	0.62	0.70	0.67	0.65	0.71	0.56	0.62	0.56	0.69	0.74	0.66	0.68	0.63	0.62	0.63	0.61	0.62	0.70	0.07	0.61	0.58	0.64	0.73	0.57	0.73
11.鐵(mg/L)				0.02							<0.02							<0.02							0.03						<0.02
12.錳(mg/L)				<0.01							0.016							0.014							0.26						0.016
13.鋁(mg/L)				0.062							0.058							0.052							0.082						0.04

註:打—為無須辦理此檢查項目

關西淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	15:20	15:25	15:30	15:25	15:50	15:30	15:20	15:25	15:30	15:20	15:15	15:15	15:10	15:25	08:30	15:15	15:30	15:20	15:20	15:25	15:20	15:30	15:15	15:30	15:25	15:20	15:35	15:30	15:15	15:30	15:25
2.天氣當天	晴	陣雨	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴	雷陣雨	雷陣雨	晴	晴	晴	晴	陰陣雨	雷陣雨	雷陣雨	晴	晴	晴	雷陣雨	雷陣雨	雷陣雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	30.6	30.2	29.8	31.6	28.4	32.2	34.2	33.6	34.1	33.6	30.5	33.9	33.9	32.1	33.6	28.8	30.2	30.4	29.4	28.4	32.4	33.0	33.2	32.7	33.0	31.9	33.9	33.1	33.5	33.8	32.6
4.水溫(°C)	27.6	25.7	25.5	26.0	28.2	28.4	28.1	28.2	28.3	28.9	26.2	28.9	29.3	28.1	27.8	26.1	27.9	27.1	28.3	27.9	27.8	27.2	27.6	28.1	27.7	28.0	28.9	28.1	28.1	28.5	28.1
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.28	0.28	0.28	0.28	0.3	0.31	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.27	0.32	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.27	0.28	0.27	0.29	0.3	0.29	0.28	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.97	7.59	7.68	7.95	8.04	8.10	8.06	8.15	8.15	8.15	7.65	7.65	8.03	8.11	8.16	8.09	8.16	7.63	7.65	7.72	7.98	8.04	7.96	7.99	8.03	8.00	8.06	8.11	7.97	8.09	8.14
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.69	0.71	0.61	0.63	0.68	0.64	0.71	0.61	0.61	0.57	0.63	0.65	0.68	0.63	0.59	0.59	0.68	0.57	0.60	0.58	0.61	0.62	0.62	0.63	0.61	0.66	0.64	0.60	0.66	0.65	0.67

註:打一為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	09:20	08:40	08:50	09:25	08:40	09:10	08:40	09:05	08:50	08:45	09:05	08:50	08:50	09:00	08:30	08:50	09:20	09:10	09:05	09:00	09:00	08:50	09:00	09:05	09:10	08:50	08:50	08:55	08:40	08:20	08:50	
2.天氣當天	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
3.氣溫(°C)	29.5	27.0	28.0	29.0	26.5	30.0	32.0	31.0	33.0	33.0	32.0	31.0	29.0	30.0	33.0	28.0	30.0	28.0	30.0	31.0	31.0	32.0	34.0	32.0	30.0	32.5	31.0	31.0	32.0	32.0	31.0	
4.水溫(°C)	26.2	26.2	25.3	25.5	25.4	25.3	25.8	26.4	26.8	25.6	25.5	26.1	26.0	25.2	25.9	25.4	25.5	25.0	24.9	25.7	24.9	26.6	27.1	25.7	26.8	26.6	26.4	26.4	26.6	26.7	26.1	
5.外觀	微清	微濁	微濁	微清	微清	微清	微清	微清	微濁	微清	微清	微清	微濁	微濁	微濁	清	微濁	微濁	微濁	濁	清	微濁	微清	微濁	微濁	微濁	微濁	微清	微濁	清	微濁	微清
6.濁度(NTU)	6.84	9.83	6.74	6.67	3.44	4.11	3.83	5.81	4.76	4.05	6.53	8.74	7.72	7.34	6.4	3.24	4.31	5.76	6.36	9.03	2.22	6.67	6.38	3.82	5.51	6.66	4.36	5.53	2.83	6.07	5.01	
7.色度 (鉑鈷單位)	5	15	10	10	5	5	5	5	10	5	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	<5	5	5	10	10	10	5	10	5	10	5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	6.85	6.91	7.01	6.71	6.92	6.79	6.65	6.64	6.62	6.55	6.57	6.69	6.55	6.75	6.79	6.75	6.83	6.67	6.90	6.53	6.99	6.56	6.72	6.65	6.74	6.87	6.63	6.68	6.71	6.67	6.66	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.鐵(mg/L)						0.23					0.22	0.22						0.57								0.32						
12.錳(mg/L)						<0.01					0.253	0.253						0.587														
13.鋁(mg/L)						0.015					0.01	0.01						0.016								0.35						

註:打—為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	17:10	16:30	19:00	17:20	19:10	17:30	17:10	17:30	17:00	17:30	17:30	17:30	17:30	17:20	08:30	17:00	17:10	17:25	17:25	16:35	17:00	16:40	17:00	17:30	17:20	17:50	17:20	17:30	17:10	17:30	17:40	
2.天氣當天	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
3.氣溫(°C)	31.0	27.5	27.0	30.5	28.0	29.0	30.5	30.0	33.0	31.0	31.0	31.0	30.0	31.0	31.0	26.5	30.0	29.0	29.0	29.5	30.0	33.0	33.0	32.0	31.0	31.0	30.0	30.0	31.5	31.0	29.0	
4.水溫(°C)	26.2	25.8	25.8	25.8	26.1	26.0	26.3	26.3	27.1	26.1	25.8	25.8	26.2	27.6	26.0	25.3	26.2	26.2	25.8	26.2	26.0	26.3	26.2	26.0	26.7	26.2	26.0	26.8	26.2	26.3	26.2	
5.外觀	微清	濁	微清	微清	微清	微清	清	微清	清	清	清	微清	微清	微濁	微清	清	微濁	清	清	微濁	微清	微濁	微清	微清	微濁	微濁	微清	微清	微濁	微濁	微清	微濁
6.濁度(NTU)	6.71	22.6	5.36	6.93	8.33	5.82	1.29	3.57	5.77	1.37	1.93	7.91	7.93	6.39	7.14	3.16	6.93	4.37	2.11	9.78	3.45	6.83	3.61	4.42	7.21	7.81	5.37	3.66	5.73	6.86	8.33	
7.色度 (鉑鈷單位)	10	25	5	10	15	5	<5	5	5	5	5	5	5	10	5	<5	10	5	<5	15	5	5	<5	5	10	10	5	5	10	5	10	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	6.88	6.92	6.93	6.86	6.98	6.88	6.89	6.75	6.70	6.71	6.75	6.74	6.75	6.71	6.81	6.78	6.91	6.87	6.83	6.81	6.83	6.69	6.77	6.75	6.83	6.83	6.76	6.78	6.77	6.79	6.76	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註:打—為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	09:55	08:58	09:05	10:00	09:00	09:50	09:00	09:40	09:10	09:05	09:45	09:30	09:10	09:20	08:30	09:30	09:40	09:35	17:35	09:20	09:22	09:25	09:30	09:25	09:30	09:30	09:08	09:15	09:10	08:40	09:10
2.天氣當天	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	29.5	27.0	28.0	29.0	26.5	30.0	32.0	31.0	33.0	33.0	32.0	31.0	29.0	30.0	33.0	28.0	30.0	28.0	30.0	31.0	31.0	32.0	34.0	32.0	30.0	32.5	31.0	31.0	32.0	32.0	31.0
4.水溫(°C)	28.1	27.8	27.9	27.9	26.8	27.5	27.6	28.5	26.5	26.1	27.2	26.6	27.5	28.2	28.6	27.0	27.5	26.7	27.7	27.4	27.7	28.1	28.4	27.5	27.8	28.6	28.4	28.3	28.5	28.4	28.6
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.64	0.5	0.72	0.5	0.28	0.48	0.29	0.31	0.3	0.83	0.33	0.65	0.33	0.29	0.31	0.33	0.36	0.58	0.46	0.38	0.32	0.32	0.29	0.31	0.33	0.31	0.28	0.33	0.29	0.28	0.25
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.01	7.30	7.32	6.90	7.09	6.93	6.91	6.82	6.90	6.75	6.98	6.87	6.87	7.11	6.96	7.08	7.12	7.17	6.81	7.05	7.20	6.97	7.02	7.08	7.03	6.89	7.08	7.02	7.01	7.01	7.13
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.72	0.71	0.67	0.78	0.80	0.81	0.70	0.19	0.79	0.90	0.83	0.69	0.77	0.89	0.84	0.70	0.70	0.70	0.83	0.82	0.90	0.84	0.80	0.71	0.76	0.87	0.78	0.77	0.76	0.78	0.86
11.鐵(mg/L)						0.03					0.01	<0.02						0.02								<0.02					
12.錳(mg/L)						0.009					<0.01	<0.01						<0.01													
13.鋁(mg/L)						0.059					0.034	0.034						0.041								0.039					

註:打—為無須辦理此檢查項目

新埔淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	17:20	16:40	19:10	17:30	19:20	17:40	17:20	17:40	17:10	17:40	17:40	17:40	17:40	17:30	08:30	17:10	17:20	17:35	17:35	16:45	17:10	16:50	17:10	17:40	17:30	17:55	17:30	17:40	17:20	17:40	17:50	
2.天氣當天	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
3.氣溫(°C)	31.0	27.5	27.0	30.5	28.0	29.0	30.5	30.0	33.0	31.0	31.0	31.0	30.0	31.0	31.0	26.5	30.0	29.0	29.0	29.5	30.0	33.0	33.0	32.0	31.0	31.0	30.0	30.0	31.5	31.0	29.0	
4.水溫(°C)	26.9	26.6	26.7	26.5	26.8	26.7	27.0	27.7	27.8	27.2	26.7	26.9	27.0	28.3	27.3	26.0	26.9	26.7	26.6	26.9	27.1	26.8	26.9	27.4	27.3	26.9	26.7	27.6	27.0	27.1	26.7	
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	
6.濁度(NTU)	0.38	0.78	0.22	0.38	0.25	0.27	0.26	0.25	0.25	0.23	0.24	0.26	0.25	0.28	0.27	0.23	0.35	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.29	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.03	7.28	7.26	6.97	7.15	7.11	7.14	6.93	6.98	6.86	6.92	6.89	6.90	7.13	7.11	7.03	7.15	7.16	6.95	7.11	7.10	7.00	7.05	7.08	7.14	7.00	7.02	7.13	7.13	7.10	7.16	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.75	0.78	0.75	0.71	0.64	0.69	0.67	0.71	0.69	0.78	0.74	0.77	0.76	0.64	0.69	0.80	0.78	0.75	0.79	0.79	0.77	0.84	0.68	0.76	0.79	0.84	0.79	0.80	0.78	0.80	0.81	

註:打一為無須辦理此檢查項目