

臨時供水設備水質檢驗結果表

檢驗日期：113.08.20

採樣時間	採樣地點 (載水點)	濁度 (NTU)	餘氯 (mg/L)	pH	氣溫 (°C)	水溫 (°C)	備註
飲用水水質標準		2	0.2 ~ 1.0	6.0 ~ 8.5	-	-	☒ 原水 ≤ 1500 NTU
		4	0.2 ~ 2.0				☐ 原水 > 1500 NTU
1418	1 綠水里集會所	0.62 / 0.65	0.33 / 0.34	7.93 / 7.95	33.0	30.8 / 30.8	☒ 符合 ☐ 不符合
1425	2 東山里集會所	0.37	0.31 / 0.30	7.90 / 7.92	33.2	30.6 / 30.6	☒ 符合 ☐ 不符合
1431	3 建華國中(建華里)	0.64	0.32 / 0.33	8.05 / 8.04	33.4	31.6 / 31.6	☒ 符合 ☐ 不符合
1436	4 頂竹里集會所	0.78	0.32 / 0.31	8.05 / 8.04	33.0	30.7 / 30.7	☒ 符合 ☐ 不符合
1442	5 南大市民活動中心(公園)	0.77	0.34 / 0.35	8.04 / 8.05	33.1	31.2 / 31.3	☒ 符合 ☐ 不符合
1505	6 三民里民族公園	0.35	0.36 / 0.37	8.09 / 8.06	32.8	31.3 / 31.4	☒ 符合 ☐ 不符合
1455	7 南外市民活動中心	0.65	0.33 / 0.34	8.00 / 8.01	32.9	31.0 / 31.0	☒ 符合 ☐ 不符合
1740	8 陽光國小(新光里)	1.02	0.68 / 0.69	7.97 / 8.01	28.5	27.5 / 27.5	☒ 符合 ☐ 不符合
1835	9 光鎮里活動中心	0.88	0.70 / 0.69	7.98 / 7.99	28.0	27.2 / 27.2	☒ 符合 ☐ 不符合
停水區臨時供水站設置數量：9 抽驗數量：9 符合數量：9 不符合數量：0							

檢驗：

技術士黃于玲

審核：

技術士傅敬元

主管：

水質課長曾炯袁