

# 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

## 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課  
實驗室地址：台中市雙十路二段2號  
交貨契約字號：(113)四物約字第33號  
採樣單位：沙鹿營運所  
採樣地點：沙鹿(大肚)  
交貨批號：6  
聯絡人：吳希彥

樣品特性：次氯酸鈉  
採樣日期時間：2025/05/29 11:30  
收樣日期時間：2025/06/05 13:00  
樣品編號：114N0605-01  
報告日期：2025/06/09  
報告編號：11406CL01(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/06/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/06/06	1.2	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/06/05	13.0	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/06/06	0.00015	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興益

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課 樣品特性：次氯酸鈉  
實驗室地址：台中市雙十路二段2號 採樣日期時間：2025/06/02 09:50~16:20  
交貨契約字號：(113)四物約字第33號 收樣日期時間：2025/06/05 13:00  
採樣單位：水里營運所、霧峰營運所 樣品編號：114N0605-02  
採樣地點：水里(集集)、霧峰(舊正2號井)  
交貨批號：6 報告日期：2025/06/09  
聯絡人：吳希彥 報告編號：11406CL02(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/06/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/06/06	1.2	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/06/05	12.1	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/06/06	0.00020	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課 樣品特性：次氯酸鈉  
實驗室地址：台中市雙十路二段2號 採樣日期時間：2025/06/03 11:55  
交貨契約字號：(113)四物約字第33號 收樣日期時間：2025/06/05 13:00  
採樣單位：大甲營運所 樣品編號：114N0605-03  
採樣地點：大甲(日南、外埔9號井)  
交貨批號：6 報告日期：2025/06/09  
聯絡人：吳希彥 報告編號：11406CL03(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/06/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/06/06	1.2	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/06/05	12.9	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/06/06	0.00015	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興益

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課 樣品特性：次氯酸鈉  
實驗室地址：台中市雙十路二段2號 採樣日期時間：2025/06/04 10:15~14:40  
交貨契約字號：(113)四物約字第33號 收樣日期時間：2025/06/05 13:00  
採樣單位：埔里營運所、草屯營運所、大雅營運所 樣品編號：114N0605-04  
採樣地點：埔里(第二)、草屯(僑光租井、中投租井)、大雅(公館、神岡、忠義)  
交貨批號：6 報告日期：2025/06/09  
聯絡人：吳希彥 報告編號：11406CL04(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/06/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/06/06	1.2	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/06/05	12.6	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/06/06	0.00025	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課 樣品特性：次氯酸鈉  
實驗室地址：台中市雙十路二段2號 採樣日期時間：2025/06/27 10:55-14:50  
交貨契約字號：(113)四物約字第33號 收樣日期時間：2025/07/02 16:30  
採樣單位：埔里、竹山、南投、水里 樣品編號：114N0702-01  
採樣地點：埔里(第五)、竹山(鹿谷)、南投(嘉和二、中寮)、水里(集集)  
交貨批號：10 報告日期：2025/07/09  
聯絡人：吳希彥 報告編號：11407CL01(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/07/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/07/03	1.2	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/07/04	11.9	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/07/03	0.00085	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 01 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課 樣品特性：次氯酸鈉  
實驗室地址：台中市雙十路二段2號 採樣日期時間：2025/06/30 13:45  
交貨契約字號：(113)四物約字第33號 收樣日期時間：2025/07/02 16:30  
採樣單位：台中給水廠 樣品編號：114N0702-02  
採樣地點：台中(麗園公園1號井、溪南公園井)  
交貨批號：10 報告日期：2025/07/09  
聯絡人：吳希彥 報告編號：11407CL02(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/07/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/07/03	1.2	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/07/04	12.1	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/07/03	0.00060	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/08/01 11:00~13:30  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/08/07 16:00  
採樣單位： 埔里所、沙鹿所 樣品編號： 114N0807-04  
採樣地點： 埔里(大旗尾、五淨、一淨3號井)、沙鹿(福山)  
交貨批號： 15 報告日期： 2025/08/12  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11408CL04(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/08/08	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/08/08	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/08/08	12.4	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/08/08	0.0014	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/08/04 11:10-11:30  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/08/07 16:00  
採樣單位： 大甲所、水里所 樣品編號： 114N0807-05  
採樣地點： 大甲(大甲7號井、大安)、水里(集集)  
交貨批號： 15 報告日期： 2025/08/12  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11408CL05(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/08/08	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/08/08	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/08/08	12.1	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/08/08	0.0016	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興益

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/08/05 10:10  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/08/07 16:00  
採樣單位： 草屯所 樣品編號： 114N0807-06  
採樣地點： 草屯(第三、第四、碧山)  
交貨批號： 15 報告日期： 2025/08/12  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11408CL06(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/08/08	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/08/08	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/08/08	12.7	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
水不溶物	mass%	2025/08/08	0.0014	0.01 mass % 以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興全

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/09/11 11:55  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/09/17 15:00  
採樣單位： 埔里 樣品編號： 114N0917-11  
採樣地點： 埔里(藍城)  
交貨批號： 21 報告日期： 2025/09/19  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11409CL11(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/09/17	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/09/17	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/09/17	12.5	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/09/17	<0.00001	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李典益

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課  
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/09/16 09:45~15:30  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/09/17 15:00  
採樣單位： 清水、大雅、大甲 樣品編號： 114N0917-12  
採樣地點： 清水(清泉、清水運動場)、大雅(神岡)、大甲(大甲7、8、10、12號井)  
交貨批號： 21 報告日期： 2025/09/19  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11409CL12(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/09/17	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/09/17	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/09/17	12.6	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/09/17	<0.00001	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課  
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 四 區水質課 樣品特性: 次氯酸鈉  
實驗室地址: 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間: 2025/10/20 15:57  
交貨契約字號: (113)四物約字第33號 收樣日期時間: 2025/10/22 15:00  
採樣單位: 水里營運所 樣品編號: 114N1022-12  
採樣地點: 水里(集集)  
交貨批號: 26 報告日期: 2025/10/28  
聯絡人: 吳希彥 報告編號: 11410CL12(04)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/10/23	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/10/27	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/10/23	11.5	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/10/23	<0.00001	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。

聲明書:

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人: 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李典益

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/10/21 09:30-09:50  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/10/22 15:00  
採樣單位： 沙鹿.霧峰營運所 樣品編號： 114N1022-13  
採樣地點： 沙鹿(大肚、沙鹿)、霧峰(舊正一號井)  
交貨批號： 26 報告日期： 2025/10/28  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11410CL13(04)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/10/23	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/10/27	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/10/23	11.3	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/10/23	<0.00001	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興全

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/10/17 14:20  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/10/22 15:00  
採樣單位： 水里營運所 樣品編號： 114N1022-11  
採樣地點： 水里(三十甲)、水里(羅娜)  
交貨批號： 26 報告日期： 2025/10/28  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11410CL11(04)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/10/23	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/10/27	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/10/23	10.2	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/10/23	0.00010	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興益

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課  
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/11/06 11:30-11:40  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/11/13 09:00  
採樣單位： 沙鹿營運所,大甲營運所 樣品編號： 114N1113-05  
採樣地點： 沙鹿(大肚)、大甲(外埔3號井)  
交貨批號： 29 報告日期： 2025/11/17  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11411CL05(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/11/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/11/13	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/11/13	12.0	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/11/14	0.00035	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



# 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

## 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/11/07 13:25  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/11/13 09:00  
採樣單位： 水里營運所 樣品編號： 114N1113-06  
採樣地點： 水里(集集)  
交貨批號： 29 報告日期： 2025/11/17  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11411CL06(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/11/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/11/13	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/11/13	12.3	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/11/14	<0.00001	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李興益

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/11/10 10:00  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/11/13 09:00  
採樣單位： 霧峰營運所 樣品編號： 114N1113-07  
採樣地點： 霧峰(吉峰井)  
交貨批號： 29 報告日期： 2025/11/17  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11411CL07(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/11/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/11/13	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/11/13	11.7	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/11/14	0.00095	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管   
(簽名)

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/11/11 13:30  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/11/13 09:00  
採樣單位： 草屯營運所 樣品編號： 114N1113-08  
採樣地點： 草屯(草屯、三淨、林子頭、四淨)  
交貨批號： 29 報告日期： 2025/11/17  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11411CL08(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/11/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/11/13	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/11/13	12.4	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/11/14	<0.00001	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/12/01 09:40-13:15  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/12/09 15:00  
採樣單位： 水里所、東勢所 樣品編號： 114N1209-01  
採樣地點： 水里(集集、水里)、東勢(卓蘭、苗圃深井、東勢)  
交貨批號： 32 報告日期： 2025/12/15  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11412CL01(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/12/10	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/12/12	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/12/10	11.9	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/12/12	0.00070	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)



台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課  
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/12/02 10:15-13:50  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/12/09 15:00  
採樣單位： 東勢所、南投所、沙鹿所 樣品編號： 114N1209-02  
採樣地點： 東勢(慶東)、南投(嘉和二)、沙鹿(大肚)  
交貨批號： 32 報告日期： 2025/12/15  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11412CL02(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/12/10	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/12/12	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/12/10	12.0	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/12/12	0.00070	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李崇益

## 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

### 飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/12/03 12:20-16:19  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/12/09 15:00  
採樣單位： 埔里所、大甲所 樣品編號： 114N1209-03  
採樣地點： 埔里(日月潭、德化)、大甲(大甲10號井、大甲12號井)  
交貨批號： 32 報告日期： 2025/12/15  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11412CL03(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/12/10	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/12/12	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/12/10	11.3	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/12/12	0.00065	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

#### 聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李崇益

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課  
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉  
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/12/04 09:50~11:55  
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2025/12/09 15:00  
採樣單位： 霧峰所、南投所 樣品編號： 114N1209-04  
採樣地點： 霧峰(舊正2號井)、南投(三興、中寮、粗坑)  
交貨批號： 32 報告日期： 2025/12/15  
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11412CL04(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2025/12/10	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2025/12/12	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2025/12/10	11.7	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2025/12/12	0.00040	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管  
(簽名)

李崇益