

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2024/04/16 10:00
交貨契約字號： (112)四物約字第020號 收樣日期時間： 2024/04/18 13:00
採樣單位： 霧峰營運所 樣品編號： 113N0418-09
採樣地點： 霧峰(舊正1號井)
交貨批號： 23 報告日期： 2024/04/22
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11304CL09(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2024/04/19	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	CNS3397K1163
游離鹼	%	2024/04/18	0.9	2%以下	CNS3397K1163
有效氯	%	2024/04/19	12.2	10%以上	CNS3397K1163
水不溶物	mass%	2024/04/18	0.0020	0.01 mass % 以下	CNS3397K1163
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管
(簽名)

