

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/12/29 10:20-12:30
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/01/02 09:30
採樣單位： 草屯營運所、東勢營運所 樣品編號： 115N0102-01
採樣地點： 草屯(草屯)、東勢(卓蘭)
交貨批號： 36 報告日期： 2026/01/06
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11501CL01(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/01/02	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/01/02	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/01/02	11.5	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/01/05	0.00060	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管
(簽名)

李光全

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2025/12/30 09:33~14:40
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/01/02 09:30
採樣單位： 水里營運所、東勢營運所、埔里營運所、草屯營運所 樣品編號： 115N0102-02
採樣地點： 水里(集集、民和、人倫)、東勢(慶東)、埔里(公林)、草屯(林子頭、中投租井)
交貨批號： 36 報告日期： 2026/01/06
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11501CL02(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/01/02	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/01/02	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/01/02	11.9	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/01/05	0.00035	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張裕浩

實驗室主管
(簽名)

李興全

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/01/22 09:05~13:20
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/01/29 09:00
採樣單位： 東勢營運所、埔里營運所、竹山營運所 樣品編號： 115N0129-13
採樣地點： 東勢(慶東、苗圃、新社、卓蘭)、埔里(第二淨、一淨2號井、第三淨、藍城淨、大湍2號井)、竹山(鹿谷)
交貨批號： 40 報告日期： 2026/02/02
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11501CL13(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/01/29	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/01/29	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/01/29	12.2	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/01/30	0.00030	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李碧谷

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/01/26 15:10
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/01/29 09:00
採樣單位： 水里營運所、大甲營運所 樣品編號： 115N0129-14
採樣地點： 水里(集集).大甲(日南)
交貨批號： 40 報告日期： 2026/02/02
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11501CL14(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	—	2026/01/29	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/01/29	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/01/29	12.6	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/01/30	0.00045	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 四 區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李興盛

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課

樣品特性：次氯酸鈉

實驗室地址：台中市雙十路二段2號

採樣日期時間：2026/01/27 09:30

交貨契約字號：(113)四物約字第33號

收樣日期時間：2026/01/29 09:00

採樣單位：清水營運所

樣品編號：115N0129-15

採樣地點：清水(清水, 甲南國小)

交貨批號：40

報告日期：2026/02/02

聯絡人：吳希彥

報告編號：11501CL15(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/01/29	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/01/29	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/01/29	12.3	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/01/30	0.00035	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李煥獎

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉

實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/03/02 12:30~14:30

交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/03/05 13:30

採樣單位： 沙鹿、大甲 樣品編號： 115N0305-01

採樣地點： 沙鹿(沙鹿)、大甲(大安)

交貨批號： 44 報告日期： 2026/03/10

聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11503CL01(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/03/06	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/03/06	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/03/06	11.6	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/03/06	0.00035	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)



台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/03/03 09:05-14:40
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/03/05 13:30
採樣單位： 水里、草屯 樣品編號： 115N0305-02
採樣地點： 水里(集集)、草屯(碧山租井、二汴租井、中投租井)
交貨批號： 44 報告日期： 2026/03/10
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11503CL02(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/03/06	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/03/06	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/03/06	11.2	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/03/06	0.00045	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)



台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/03/26 08:45-11:10
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/04/01 14:00
採樣單位： 霧峰營運所、台中給水廠、南投營運所、鯉魚潭給水廠 樣品編號： 115N0401-01
採樣地點： 霧峰(坑口)、台中(中央公園井、部子公園1號井、博愛井)、南投(南崗)、鯉魚潭(舊社)
交貨批號： 47 報告日期： 2026/04/07
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11504CL01(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/04/01	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/04/02	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/04/01	11.9	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/04/02	0.00035	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李興全

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/03/30 11:24-11:55
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/04/01 14:00
採樣單位： 大甲營運所、豐原給水廠 樣品編號： 115N0401-02
採樣地點： 大甲(大甲12號井、大甲8號井、頂店)、豐原(大湍二號井、大湍三號井)
交貨批號： 47 報告日期： 2026/04/07
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11504CL02(4)

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範	檢 測 方 法
外觀	-	2026/04/01	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/04/02	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/04/01	11.2	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/04/02	0.00020	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區 管 理 處

負 責 人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李興全

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/03/31 09:20-13:25
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/04/01 14:00
採樣單位： 清水營運所、沙鹿營運所、草屯營運所、水里營運所、埔里營運所 樣品編號： 115N0401-03
採樣地點： 清水(清水)、沙鹿(大肚)、草屯(草三、碧山租井、草四)、水里(集集)、埔里(埔五5號井、東光、司馬按深井、公林、日月潭)
交貨批號： 47 報告日期： 2026/04/07
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11504CL03(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/04/01	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/04/02	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/04/01	11.7	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/04/02	0.00025	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李興益

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/05/04 09:20~12:30
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/05/07 14:30
採樣單位： 沙鹿、霧峰、東勢、水里營運所 樣品編號： 115N0507-01
採樣地點： 沙鹿(沙鹿、福山)、霧峰(坑口)、東勢
(慶東、東勢)、水里(集集)
交貨批號： 51 報告日期： 2026/05/12
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11505CL01(04)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/05/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/05/08	0.9	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/05/07	11.2	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/05/11	0.00025	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

藍文軒代

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/05/05 09:50~13:45
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/05/07 14:30
採樣單位： 烏日、大雅營運所 樣品編號： 115N0507-02
採樣地點： 烏日(喀哩)、大雅(神岡)
交貨批號： 51 報告日期： 2026/05/12
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11505CL02(04)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/05/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/05/08	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/05/07	11.3	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/05/11	0.00030	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

藍文軒代

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 四 區水質課

樣品特性：次氯酸鈉

實驗室地址：台中市雙十路二段2號

採樣日期時間：2026/05/06 13:20

交貨契約字號：(113)四物約字第33號

收樣日期時間：2026/05/07 14:30

採樣單位：水里營運所

樣品編號：115N0507-03

採樣地點：水里(人倫、民和)

交貨批號：51

報告日期：2026/05/12

聯絡人：吳希彥

報告編號：11505CL03(04)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/05/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/05/08	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/05/07	11.0	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/05/11	0.00035	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第四區管理處

負責人：張煥獎

實驗室主管
(簽名)

藍文軒

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 四 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間： 2026/06/16 11:10~16:30
交貨契約字號： (113)四物約字第33號 收樣日期時間： 2026/06/17 13:00
採樣單位： 埔里營運所、埔里營運所、草屯營運所、草屯營運所 樣品編號： 115N0617-07
採樣地點： 埔里(日月潭)、埔里(埔二、埔一2號井、大旗尾、大坪頂)、草屯(碧山租井、草四、營盤口、拔仔頭)、草屯(草淨)
交貨批號： 57 報告日期： 2026/06/18
聯絡人： 吳希彥 報告編號： 11506CL07(4)

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範	檢 測 方 法
外觀	-	2026/06/17	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/06/18	1.0	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/06/17	10.7	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/06/18	0.00045	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 四 區 管 理 處

負 責 人： 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李興全

台灣自來水股份有限公司 第四區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱: 台水 四 區水質課 樣品特性: 次氯酸鈉
實驗室地址: 台中市雙十路二段2號 採樣日期時間: 2026/06/11 08:48-13:40
交貨契約字號: (113)四物約字第33號 收樣日期時間: 2026/06/17 13:00
採樣單位: 水里營運所、大甲營運所、竹山營運所、烏日營運所 樣品編號: 115N0617-06
採樣地點: 水里(水里、集集)、大甲(大甲10號井、日南)、竹山(回瑤、坪頂埔)、烏日(喀哩)
交貨批號: 57 報告日期: 2026/06/18
聯絡人: 吳希彥 報告編號: 11506CL06(4)

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀	-	2026/06/17	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體	台水藥劑次氯酸鈉規格
游離鹼	%	2026/06/18	1.1	2%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
有效氯	%	2026/06/17	11.0	10%以上	台水藥劑次氯酸鈉規格
不溶分	mass%	2026/06/18	0.00060	0.01mass%以下	台水藥劑次氯酸鈉規格
以下空白					

備註: 本報告共 1 頁, 分離使用無效。

聲明書:

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理, 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行, 秉持公正、誠實進行樣品檢測, 絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 成為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣自來水股份有限公司 四區管理處
第

負責人: 張煥獎

實驗室主管
(簽名)

李煥全