

水里營運所2026年3月份水質數據

水里水里鄉 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉南光村民生路67號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.50 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉中央村中正路109號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.47 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉永興村林朋巷158號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.35 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉新城村民權路257號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| 自由有效餘氯mg/L | 0.45 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮八張里民生路7-10號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 8.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.47 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮永昌里東昌巷4號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| pH值 | 8.2 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.49 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮林尾路土地公廟(中油加油站旁) | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 8.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.43 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
|----------------|--------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮集山路一段422號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| pH值 | 8.4 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.40 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

民和水里鄉 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉 民和村農會分部 (民和路168號) | - |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| pH值 | 6.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.65 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

人倫信義鄉 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣信義鄉人和村民生巷3號 (人倫國小教師宿舍) | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.66 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉二坪路1號(水里場) | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.56 | 0.20-1.0 |

| | | |
|-------------------|----|-----|
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉南光村民生路67號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.50 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉中央村中正路109號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.48 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉永興村林朋巷158號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.33 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里水里鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣水里鄉新城村民權路257號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.53 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮吳厝里民權路430號(集集場) | - |
| 濁度(NTU) | 0.45 | 2 |
| pH值 | 8.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.57 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮八張里民生路7-10號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| pH值 | 8.2 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.52 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮永昌里東昌巷4號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| pH值 | 8.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.53 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮林尾路土地公廟(中油加油站旁) | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 8.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.38 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

水里集集鎮 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣集集鎮集山路一段422號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.50 | 2 |
| pH值 | 8.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.33 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

信義信義鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣信義鄉玉山路4號(信義場) | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.53 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

信義信義鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣信義鄉玉山路25號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.45 | 0.20-1.0 |

| | | |
|-------------------|----|-----|
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

羅娜信義鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣信義鄉羅娜村信筆巷4之2 號(羅娜場) | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.58 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

羅娜信義鄉 | 2026年03月02日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 南投縣信義鄉羅娜村信筆巷114-5號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.50 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |