水里營運所2026年6月份水質數據

水里水里鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉二坪路1號(水里場)	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉南光村民生路67號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉中央村中正路109號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.59	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉永興村林朋巷158號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉新城村民權路257號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮吳厝里民權路430號(集集場)	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮八張里民生路7-10號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	南投縣集集鎮永昌里東昌巷4號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮林尾路土地公廟(中油加油站旁)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮集山路一段422號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	8.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

民和水里鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉 民和村農會分部 (民和路168號)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

人倫信義鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣信義鄉人和村民生巷3號 (人倫國小教師宿舍)	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

人倫信義鄉 | 2026年06月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣信義鄉人和村人和段238地號(人倫場)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉南光村民生路67號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	南投縣水里鄉中央村中正路109號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉永興村林朋巷158號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里水里鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣水里鄉新城村民權路257號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮八張里民生路7-10號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮永昌里東昌巷4號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮林尾路土地公廟(中油加油站旁)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

水里集集鎮 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣集集鎮集山路一段422號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

信義信義鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣信義鄉玉山路25號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.9	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.51	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

信義信義鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣信義鄉明德村明德街50號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

羅娜信義鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣信義鄉羅娜村信筆巷114-5號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100