東勢營運所2026年7月份水質數據

新社新社區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區新社里興安路20號 補習班	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區復盛里中和街3段101號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	47	100

新社新社區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區新社里東新路2段61號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	41	100

新社新社區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區中正里中和街5段128號	-
濁度(NTU)	0.15	2

pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢石岡區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市石岡區九房里明德路18號(戶政事務所)	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢石岡區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市石岡區九房里明德路2號(加油站)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢石岡區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市石岡區萬安里豐勢路1021號(分駐所)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮新厝里中正西路101號 加油站	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮內灣里內灣107號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮中山路104-1號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	67	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮老庄里中山路 8 號	-
濁度(NTU)	0.10	2

pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	10	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮中街里中山路60號 中藥店	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	71	100

卓蘭東勢區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區明正里東蘭路永盛巷46-2號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	64	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮豐田里30-2號 雜貨店	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	4	100

新社新社區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區復盛里華豐街327號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區新社里中和街4段98號 書店	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區中正里中和街5段8號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區中正里中和街5段58號 加油站	-
濁度(NTU)	0.15	2

pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區中寧里公園路8號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區中寧里正二街6號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區上城里東關路頭汴角土地公廟	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區東安里文化街138號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區北興里文化街366號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區粵寧里豐勢路678號(加油站)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區粵寧里新豐街58號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區復盛里華豐街327號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區新社里興安路20號 補習班	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區復盛里中和街3段101號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	臺中市新社區新社里中和街4段98號 書店	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區中正里中和街5段8號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區新社里東新路2段61號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區中正里中和街5段58號 加油站	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

新社新社區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市新社區中正里中和街5段128號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

谷關和平區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市和平區博愛里東關路1段102號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區中寧里公園路8號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	5	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區中寧里正二街6號	-
濁度(NTU)	0.15	2

pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區上城里東關路頭汴角土地公廟	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區東安里文化街138號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區北興里文化街366號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區粵寧里豐勢路678號(加油站)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢東勢區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區粵寧里新豐街58號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢石岡區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市石岡區九房里明德路18號(戶政事務所)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢石岡區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市石岡區九房里明德路2號(加油站)	-
濁度(NTU)	0.20	2

pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東勢石岡區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市石岡區萬安里豐勢路1021號(分駐所)	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

梨山和平區 | 2026年07月07日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市和平區梨山里復興路光華巷8號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮新厝里中正西路101號 加油站	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	2	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮內灣里內灣107號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮中山路104-1號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮老庄里中山路 8 號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮中街里中山路60號 中藥店	-
濁度(NTU)	0.20	2

pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

卓蘭東勢區 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東勢區明正里東蘭路永盛巷46-2號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	11	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮豐田里30-2號 雜貨店	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	4	100

卓蘭卓蘭鎮 | 2026年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	苗栗縣卓蘭鎮苗豐里21-1號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100