

鯉魚潭給水廠2026年3月份水質數據

后里后里區 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區民生路71號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.64 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區后里里泉州路53號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.62 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區義里里甲后路一段167號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.61 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區屯東里福德路124號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.64 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區民生路71號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.45 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.84 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區后里里泉州路53號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.55 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.78 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區義里里甲后路一段167號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.60 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.64 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

后里后里區 | 2026年03月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市后里區屯東里福德路124號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.55 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.87 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |