

豐原給水廠2026年3月份水質數據

豐原豐原區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市豐原區豐勢路二段741號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.45 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.86 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | 2 | 100 |

豐原豐原區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市豐原區豐東路189號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.50 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.62 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | 2 | 100 |

豐原豐原區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市豐原區育仁路72號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.40 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.55 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區中山路三段255號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.55 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| 自由有效餘氯mg/L | 0.54 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | 1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區復興路二段89號潭水亭 | - |
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.60 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區中山路二段285號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.40 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.59 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | 1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區雅潭路二段212號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.45 | 2 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.63 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原豐原區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市豐原區豐勢路二段741號 | - |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.69 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原豐原區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市豐原區豐東路189號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.69 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原豐原區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市豐原區育仁路72號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.67 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區中山路三段255號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.69 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區復興路二段89號潭水亭 | - |
| 濁度(NTU) | 0.45 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.50 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區中山路二段285號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.55 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

豐原潭子區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 臺中市潭子區雅潭路二段212號 | - |
| 濁度(NTU) | 0.35 | 2 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.60 | 0.20-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |