

草屯營運所2026年3月份水質數據

草屯草屯鎮 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮明賢街71號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	33	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮南埔里富昌路2-1號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮忠孝街292號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	4	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮芬草路一段155號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.4	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯芬園鄉 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬園鄉嘉興村芬草路一段179號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯芬園鄉 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬園鄉茄荖村芬草路一段222號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	17	100

中興草屯鎮 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮虎山路23號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興南投市 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市光華路1號:第一市場	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興南投市 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市仁德路57號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興南投市 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市營北路142號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮草溪路1048號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
---------------	----	-----

草屯草屯鎮 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮碧山路694號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮信義街29號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮忠孝街292號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮芬草路一段155號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.5	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮中山街152號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮草溪路1048號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮碧山路694號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮南埔里富昌路2-1號	-

濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮碧山路906號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮平等街119號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興草屯鎮 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮新生路71號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興草屯鎮 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮虎山路158號	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興南投市 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市南營路419號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興南投市 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市南新路83號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

中興草屯鎮 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮草溪路660號	-
濁度(NTU)	0.10	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
---------------	----	-----

草屯草屯鎮 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮碧山路906號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

草屯草屯鎮 | 2026年03月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣草屯鎮信義街29號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100