大甲營運所2026年7月份水質數據

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區義和里中山路568巷2號(大新帆布後面)	-
濁度(NTU)	0.85	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區岷山里中山路一段890號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區岷山里中山路一段908巷1號 (大眾爺廟內)	-
濁度(NTU)	0.70	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	臺中市大甲區庄美里三民路10號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區頂店里中山路一段998-1號(美華小吃店)	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區朝陽里中山路848-1號(清太素食館)	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	6.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區平安里經國路518號(有強企業公司)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.7	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區庄美里光明路226號(鴻福餐廳)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區庄美里興安路102號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大安區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大安區中庄里中山南路356號(大安鄉公所)右側角採樣	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區日南里經國路2650號	-
濁度(NTU)	0.75	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區孟春里通天路慈德宮旁	-
濁度(NTU)	0.85	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區幸福里中山路二段508號(蔡世遠家)	-
濁度(NTU)	0.90	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區孟春里臨江路63-6號(蔡保煌家)	-
濁度(NTU)	0.80	2
pH值	7.5	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區日南里工二路4-19號(黃天利家)	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區鐵山里長生路750號(王淑芬舊宅)	-
濁度(NTU)	0.95	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區大東里大馬路403號(新發西藥房)	-
濁度(NTU)	1.2	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區中山里中山路459號(賣肉粽對面)	-
濁度(NTU)	0.95	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區六分里六分路376號(外埔電力公司)	-
濁度(NTU)	1.1	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區馬鳴里東西巷51-2號	-
濁度(NTU)	1.1	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區大東里甲后路5段100號	-
濁度(NTU)	0.45	2

pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區大東里甲后路5段29號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區義和里中山路568巷2號(大新帆布後面)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區岷山里中山路一段890號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區岷山里中山路一段908巷1號 (大眾爺廟內)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區庄美里三民路10號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區頂店里中山路一段998-1號(美華小吃店)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區朝陽里中山路848-1號(清太素食館)	-

濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區平安里經國路518號(有強企業公司)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區庄美里光明路226號(鴻福餐廳)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區庄美里興安路102號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大安區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大安區中庄里中山南路356號(大安鄉公所)右側角採樣	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區日南里經國路2650號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區孟春里通天路慈德宮旁	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區幸福里中山路二段508號(蔡世遠家)	-

濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區孟春里臨江路63-6號(蔡保煌家)	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大甲大甲區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大甲區日南里工二路4-19號(黃天利家)	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區六分里甲后路444號(外埔鄉衛生所)	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	6.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區鐵山里長生路750號(王淑芬舊宅)	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區大東里大馬路403號(新發西藥房)	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區中山里中山路459號(賣肉粽對面)	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.59	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區六分里六分路376號(外埔電力公司)	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區馬鳴里東西巷51-2號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區大東里甲后路5段100號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

外埔外埔區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市外埔區大東里甲后路5段29號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100