

清水營運所2026年3月份水質數據

清水清水區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市清水區文昌街10號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	6.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水清水區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市清水區鰲峰路163-1號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水清水區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市清水區海濱路25-16號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	6.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水清水區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市清水區海濱路101-2號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.4	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水清水區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市清水區鰲峰路428號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水梧棲區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市梧棲區中央路二段506-1號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水梧棲區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市梧棲區四維路116號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

清水清水區 | 2026年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市清水區中山路257號	-

濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100