台中給水廠2026年7月份水質數據

台中西屯區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區漢口路一段133號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西屯區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區福星路585號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西屯區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區工業區第一加壓站	-
濁度(NTU)	1.1	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區五權西路三段155號	-
濁度(NTU)	0.80	2
pH值	7.6	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.67	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區忠勇路91之34號	-
濁度(NTU)	0.90	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區永春路68-6號	-
濁度(NTU)	0.70	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中大里區 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大里區國光路二段650號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區國光路219號	-

濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區復興路三段298號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北屯區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北屯區東山路二段中興巷26號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北屯區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北屯區遼寧路一段3號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中太平區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市太平區樹德路98之5號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中太平區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市太平區東平路359號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中太平區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市太平區光興路1467號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中太平區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市太平區太平路606號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中大里區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大里區新仁路二段141號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中大里區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大里區益民路二段62號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中大里區 | 2026年07月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大里區東明路292號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中中區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區市府路54號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.6	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中中區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區中山路199號	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中中區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區平等街98號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區中華路一段23號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區忠仁街90號	-

濁度(NTU)	0.60	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區五廊街84號	-
濁度(NTU)	0.75	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區貴和街7號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區國光路219號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區復興路三段298號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區忠孝路124號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區台中路192號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區振興路168號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區東光園路344號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區樂業路184號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中中區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區市府路54號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中中區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區中山路199號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.2	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中中區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區平等街98號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

台中中區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市中區光復路142-1號	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區中華路一段23號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區五廍街84號	-

濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西區貴和街7號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區復興路三段298號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南區忠孝路124號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區振興路168號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區東光園路344號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區樂業路184號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中東區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市東區東光路102號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北區進化路331號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	10	100

台中北區 | 2026年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北區太平路8-1號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北區太原六街20號	-
濁度(NTU)	0.70	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北區武昌路128號	-
濁度(NTU)	0.75	2
pH值	7.7	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.59	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北屯區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北屯區中清路2段58號	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北屯區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北屯區瀋陽路一段12號	-
濁度(NTU)	0.90	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中北屯區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市北屯區遼寧路一段3號	-
濁度(NTU)	0.75	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西屯區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區漢口路一段133號	-

濁度(NTU)	0.70	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.72	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西屯區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區朝貴路78號	-
濁度(NTU)	1.1	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西屯區 | 2026年07月13日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區福星路585號	-
濁度(NTU)	1.1	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中西屯區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市西屯區工業區第一加壓站	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區五權西路三段155號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.71	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區忠勇路91之34號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區永春路68-6號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

台中南屯區 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市南屯區嶺東路68號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100