

竹山營運所2024年9月份水質數據

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮集山路3段403之4號 (新 光人壽)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮東鄉路7-8號 (高山茶園)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮集山路2段1194巷47號 (工業區)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
----------------	--------------------	---------------------

取樣地點	南投縣竹山鎮大智路52號(佛教慈濟慈善事業基金會)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮集山路3段819號(東興汽機車行)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮菜園路41號(信安旅社)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮中山路2之34號(十字路旁住家)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮鯉南路291號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉光復路179之21號 (便利店對面)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.69	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉興產路89-14號(阿正家)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.71	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
----------------	--------------------	---------------------

取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正1路3號(廣興茶城)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路1段317號 (瑞彰瓦斯行)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路2段67-1號 (聯美理髮店)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.69	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉鹿彰路326號 (喜洋洋茶園)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.59	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路3段7號(茶之鄉下方)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路3段260號〈仙品茗茶〉	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路3段357號(鹿谷鄉農會初鄉分部)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮集山路3段403之4號 (新光人壽)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮東鄉路7-8號 (高山茶園)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮集山路2段1194巷47號 (工業區)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮大智路52號(佛教慈濟慈善事業基金會)	-

濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮集山路3段819號(東興汽機車行)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮菜園路41號(信安旅社)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮中山路2之34號 (十字路旁住家)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
---------------	----	-----

竹山竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮鯉南路291號	-
濁度(NTU)	0.60	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.70	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	4	100

坪頂竹山鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣竹山鎮坪頂里坪頂路105-1號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	7	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉光復路179之21號 (便利店對面)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉興產路89-14號(阿正家)	-
濁度(NTU)	0.45	2

pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正1路3號(廣興茶城)	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路1段317號 (瑞彰瓦斯行)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路2段67-1號 (聯美理髮店)	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉鹿彰路326號 (喜洋洋茶園)	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路3段7號(茶之鄉下方)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

鹿谷鹿谷鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣鹿谷鄉中正路3段260號(仙品茗茶)	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100