

烏日營運所2026年3月份水質數據

烏日烏日區 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市烏日區烏日里五光路1060號	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

烏日烏日區 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市烏日區烏日里新興路312號:烏日消防隊	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

烏日烏日區 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市烏日區烏日里中山路二段252號:公路局招呼站	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

烏日烏日區 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
----------------	--------------------	---------------------

取樣地點	臺中市烏日區太明路成豐巷101弄46號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

烏日烏日區 | 2026年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市烏日區溪南路二段349號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100