南投營運所2026年6月份水質數據

南投中寮鄉 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣中寮鄉永福村永平路445號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳和里文化路529號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	3	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市新興里南崗三路21號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市三興里文化南路313號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.8	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投芬斯鄉 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬斯鄉同安村大彰路三段235號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市三興里建國路121巷23弄3號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投芬園鄉 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬園中崙村大彰路二段114號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市三興里民族路575巷1-1號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投芬園鄉 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬園大竹村大彰路一段632號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳和里南崗二路429號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳興里祖祠路77巷65弄3號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳和里南崗二路306號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市福山里八卦路226號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉新街村彰南路567號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉南雅村南雅街83號	-

濁度(NTU)	0.15	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉東湖村彰南路370-10號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉新行村客庄巷8-5號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉東湖村彰南路265號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉南雅村員集路147-15號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉濁水村員集路65號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市嘉和里嘉和一路133號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投中寮鄉 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣中寮鄉永福村永平路445號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳和里文化路529號	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	6	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市新興里南崗三路21號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市三興里文化南路313號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投芬斯鄉 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬斯鄉同安村大彰路三段235號	-
濁度(NTU)	0.20	2

pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市三興里建國路121巷23弄3號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投芬園鄉 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬園中崙村大彰路二段114號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市三興里民族路575巷1-1號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投芬園鄉 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	彰化縣芬園大竹村大彰路一段632號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳和里南崗二路429號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳興里祖祠路77巷65弄3號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市漳和里南崗二路306號	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	6.7	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.51	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

南投南投市 | 2026年06月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣南投市福山里八卦路226號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉南雅村南雅街83號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉東湖村彰南路370-10號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉新行村客庄巷8-5號	-

濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉東湖村彰南路265號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

名間名間鄉 | 2026年06月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣名間鄉南雅村員集路147-15號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100